

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨气													
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	DCS温度(℃)	焚烧炉平均温度(℃)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(℃)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 00	50.5	42	100	3.2	正常	256	216	300	16.6	正常	2.51	2.13	30	0.16	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	9.17	7.75	60	0.6	正常	1023	1009	9.19	64971	4.19	133	24.8	-0.204	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 01	76.9	64.1	100	5.04	正常	254	214	300	16.6	正常	2.56	2.15	30	0.17	正常	0.09	0.07	100	0.01	正常	10.1	8.48	60	0.66	正常	1033	1017	9.09	65598	4.24	134	24.8	-0.208	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 02	82.8	66.1	100	5.32	正常	239	197	300	15.4	正常	2.45	2.03	30	0.16	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	8.7	7.15	60	0.56	正常	1007	993	8.87	64332	4.2	133	25.7	-0.212	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 03	75.7	60.2	100	4.83	正常	246	199	300	15.7	正常	2.74	2.23	30	0.17	正常	0.12	0.1	100	0.01	正常	7.53	6.08	60	0.48	正常	1034	1018	8.65	63774	4.13	133	25.2	-0.21	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 04	60.3	48.2	100	3.84	正常	235	197	300	15.3	正常	2.67	2.24	30	0.17	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	9.55	7.04	60	0.53	正常	1023	1008	9.13	63654	4.12	133	25.1	-0.213	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 05	52.9	40.9	100	3.23	正常	252	207	300	16.4	正常	2.53	2.07	30	0.16	正常	0.12	0.1	100	0.01	正常	11.48	9.22	60	0.7	正常	1045	1027	9.32	64542	4.27	134	25.9	-0.218	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 06	61.7	48.5	100	3.87	正常	244	196	300	15.3	正常	2.63	2.13	30	0.16	正常	0.16	0.12	100	0.01	正常	9.85	7.71	60	0.6	正常	1022	1006	8.57	62734	4.14	135	26.2	-0.21	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 07	77	61.5	100	4.85	正常	222	180	300	14	正常	2.35	1.9	30	0.15	正常	0.28	0.21	100	0.02	正常	14.2	11.5	60	0.89	正常	1007	990	8.66	63036	4.17	135	26.4	-0.206	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 08	68.1	56.5	100	4.6	正常	251	211	300	16.9	正常	2.25	1.89	30	0.15	正常	0.1	0.08	100	0.01	正常	13.1	11	60	0.88	正常	995	991	9.13	67513	4.43	136	25.5	-0.193	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 09	52.9	40.9	100	3.23	正常	252	207	300	16.4	正常	2.53	2.07	30	0.16	正常	0.12	0.11	100	0.01	正常	8.29	6.49	60	0.56	正常	1023	1007	9.13	67139	4.07	136	25.6	-0.203	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 10	68.4	46.5	100	3.55	正常	243	204	300	15.1	正常	2.38	1.88	30	0.15	正常	0.1	0.08	100	0.01	正常	8.79	7.35	60	0.52	正常	1017	993	9.06	62215	4.02	134	25.2	-0.216	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 11	57.8	45.3	100	3.21	正常	231	206	300	15.8	正常	2.14	1.91	30	0.15	正常	0.09	0.08	100	0.01	正常	12.1	11.08	60	0.83	正常	993	980	9.77	62850	4.4	137	24.2	-0.215	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 12	58.3	49.7	100	3.85	正常	236	204	300	15.6	正常	2.12	1.85	30	0.14	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	11.6	10	60	0.77	正常	1002	985	9.44	66105	4.3	137	24.7	-0.216	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 13	57.3	48.2	100	3.73	正常	257	217	300	16.7	正常	2.23	1.89	30	0.15	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	10.8	9.11	60	0.7	正常	1002	985	9.15	65063	4.25	136	25.3	-0.209	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 14	56	44.2	100	3.47	正常	241	198	300	15.3	正常	1.8	1.49	30	0.11	正常	0.11	0.1	100	0.01	正常	10	8.7	60	0.6	正常	1007	988	9.34	63486	4.18	136	25.8	-0.201	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 15	68.6	56.9	100	4.56	正常	234	198	300	15.6	正常	2.29	1.94	30	0.15	正常	0.59	0.46	100	0.04	正常	16	13.4	60	1.06	正常	997	980	9.21	66508	4.34	138	24.9	-0.195	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 16	51.6	45.9	100	3.39	正常	228	204	300	15	正常	2.16	1.94	30	0.14	正常	0.14	0.13	100	0.01	正常	10.8	9.59	60	0.71	正常	984	966	9.83	65773	4.24	137	24	-0.198	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 17	66.1	59.1	100	4.43	正常	226	204	300	15.2	正常	1.86	1.68	30	0.12	正常	0.16	0.15	100	0.01	正常	13.9	12.5	60	0.93	正常	967	953	9.89	67008	4.33	136	24.5	-0.19	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 18	78.5	66.8	100	5.25	正常	243	212	300	16.2	正常	1.87	1.65	30	0.13	正常	0.19	0.17	100	0.01	正常	19.8	17.2	60	1.33	正常	965	943	9.61	66848	4.4	137	25.6	-0.175	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 19	75.2	62.7	100	4.85	正常	221	190	300	14.6	正常	2.07	1.94	30	0.13	正常	0.23	0.2	100	0.02	正常	9.4	7.3	60	0.6	正常	966	944	9.4	66667	4.35	138	25.3	-0.175	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 20	84.2	68.2	100	5.65	正常	244	199	300	16.3	正常	2.13	1.75	30	0.14	正常	0.04	0.03	100	0	正常	10.5	8.56	60	0.7	正常	996	968	8.8	67029	4.43	137	25.9	-0.19	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 21	92.1	77.2	100	6.17	正常	232	198	300	15.6	正常	2.42	2.09	30	0.16	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	8.15	6.99	60	0.55	正常	1001	978	9.34	67049	4.33	136	24.4	-0.197	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 22	88.9	76.6	100	5.83	正常	197	175	300	12.9	正常	2.35	2.14	30	0.15	正常	2.07	1.77	100	0.14	正常	6.37	5.64	60	0.42	正常	973	957	9.92	65560	4.2	134	24.1	-0.206	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-01 23	75.8	63.6	100	4.74	正常	176	164	300	11.9	正常	1.72	1.64	30	0.17	正常	1.64	1.6	100	0.52	正常	3.7	3.43	60	0.25	正常	837	825	9.67	66701	4.24	131	24.2	-0.197	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 00	54.8	43.2	100	3.85	正常	172	160	300	11.7	正常	2.32	2.1	30	0.16	正常	0.23	0.2	100	0.02	正常	3.2	2.49	60	0.22	正常	936	917	10.4	67185	4.31	135	24.7	-0.193	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 01	82.2	67.5	100	5.5	正常	221	193	300	14.8	正常	3.11	2.77	30	0.21	正常	0.15	0.14	100	0.01	正常	5.02	4.32	60	0.34	正常	969	949	9.63	66851	4.31	135	24.3	-0.186	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 02	43.4	34.6	100	2.65	正常	246	204	300	15	正常	3.24	2.7	30	0.2	正常	0.27	0.21	100	0.02	正常	7.21	2.25	60	0.17	正常	1008	999	9.01	60996	3.89	131	24.4	-0.2	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 03	62.8	47.3	100	3.72	正常	270	212	300	16	正常	3.38	2.66	30	0.2	正常	0.09	0.07	100	0.01	正常	3.26	2.56	60	0.19	正常	1043	1029	8.29	59242	3.86	132	25.8	-0.211	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 04	21.8	15.4	100	1.28	正常	211	209	300	14.2	正常	2.1	1.73	30	0.17	正常	0.21	0.14	100	0.01	正常	2.81	1.33	60	0.13	正常	1012	998	9.14	61568	3.9	129	25.7	-0.193	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 05	43.2	34.5	100	2.69	正常	256	213	300	16	正常	3.16	2.62	30	0.2	正常	4.63	3.59	100	0.29	正常	3.24	2.74	60	0.21	正常	1032	1036	9.01	62234	4	133	24.8	-0.217	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 06	56.5	46	100	3.71	正常	252	211	300	16.6	正常	3	2.49	30	0.2	正常	0.07	0.06	100	0	正常	4.37	3.66	60	0.29	正常	1038	1044	9.09	65687	4.2	134	23.9	-0.211	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 07	62.5	53.3	100	4.17	正常	244	214	300	16.3	正常	2.62	2.33	30	0.17	正常	0.1	0.08	100	0.01	正常	4.75	4.14	60	0.32	正常	998	992	9.67	66723	4.21	134	22.9	-0.211	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 08	70.2	59.5	100	4.48	正常	537	210	300	15.5	正常	2.52	2.29	30	0.17	正常	0.09	0.08	100	0.01	正常	4.92	4.34	60	0.31	正常	999	1013	9.74	63886	4.06	134	23.4	-0.211	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 09	82.8	66.8	100	5.26	正常	256	215	300	17	正常	2.52	2.05	30	0.16	正常	0.18	0.15	100	0.01	正常	5.3	4.66	60	0.31	正常	1028	1028	9.11	61068	4.13	133	24.7	-0.21	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 10	70	57.9	100	4.5	正常	261	218	300	16.8	正常	2.45	2.05	30	0.16	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	4.34	4.45	60	0.34	正常	1007	1009	9.05	64301	4.2	133	25	-0.196	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 11	92.3	75.9	100	6.04	正常	265	220	300	17.3	正常	2.69	2.24	30	0.18	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	7.27	6.04	60	0.48	正常	1019	1016	8.96	65465	4.22	133	24.8	-0.194	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 12	62.4	51.6	100	4.02	正常	243	203	300	15.7	正常	2.46	2.06	30	0.17	正常	1.05	0.89	100	0.07	正常	5.55	4.64	60	0.36	正常	1027	1029	9.06	64442	4.18	133	25.3	-0.183	
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-02 13	46.8																																	

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧基(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)					
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态									实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态
			01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05									01	02	03	04	05
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 17	55	42.5	100	4.06	正常	253	202	300	18.4	正常	2.75	2.22	30	0.2	正常	10.3	7.75	100	0.0	正常	6.25	5.05	60	0.48	正常	963	960	8.54	74490	5	140	26.4	-0.132
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 18	92	71.6	100	7.06	正常	262	206	300	20.9	正常	2.7	2.15	30	0.2	正常	10.3	7.75	100	0.0	正常	6.29	4.94	60	0.48	正常	974	968	8.34	76798	5	139	26.3	-0.13
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 19	42.3	33.1	100	3.18	正常	242	203	300	18.1	正常	2.67	2.25	30	0.2	正常	10.3	7.75	100	0.0	正常	6.25	4.81	60	0.3	正常	918	931	9.1	75089	5.02	138	26.6	-0.141
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 20	59.6	46.3	100	4.54	正常	283	222	300	21.5	正常	2.6	2.05	30	0.2	正常	10.3	7.75	100	0.01	正常	5.35	4.21	60	0.41	正常	950	945	8.29	76111	5.17	147	27.3	-0.124
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 21	67.7	52.7	100	4.96	正常	264	207	300	19.4	正常	2.81	2.21	30	0.21	正常	10.3	7.75	100	0.04	正常	5.42	4.23	60	0.4	正常	965	958	8.23	73229	4.97	140	27.3	-0.132
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 22	68.3	53	100	4.97	正常	260	204	300	19.1	正常	2.8	2.2	30	0.21	正常	10.3	7.75	100	0.01	正常	5.49	4.23	60	0.37	正常	969	961	8.29	73469	4.99	139	27.4	-0.13
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-05 23	49.2	38.6	100	3.48	正常	261	209	300	18.5	正常	2.97	2.39	30	0.21	正常	10.3	7.75	100	0.23	正常	5.24	3.8	60	0.3	正常	956	946	8.51	70733	4.75	138	27	-0.152
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 00	65.2	51.8	100	4.76	正常	255	205	300	18.6	正常	3.14	2.55	30	0.23	正常	10.3	7.75	100	0.05	正常	4.87	3.93	60	0.36	正常	963	953	8.61	72981	4.88	139	26.5	-0.144
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 01	58.7	46.3	100	4.16	正常	293	182	300	15.8	正常	3.07	2.54	30	0.22	正常	11.3	8.86	100	0.08	正常	5.4	4.41	60	0.38	正常	956	947	8.02	70954	4.7	139	26	-0.165
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 02	52.8	72.8	100	6.68	正常	267	206	300	18.6	正常	2.8	2.2	30	0.22	正常	10.3	7.75	100	0.02	正常	5.42	4.23	60	0.67	正常	971	962	8.06	67522	4.69	139	26.9	-0.176
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 03	62.7	48.4	100	4.99	正常	250	204	300	18.7	正常	2.85	2.33	30	0.2	正常	10.3	7.75	100	0.12	正常	5.78	4.33	60	0.5	正常	953	944	7.5	70149	4.7	140	26.5	-0.184
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 04	62.4	42.6	100	3.73	正常	221	188	300	15.6	正常	2.1	1.8	30	0.15	正常	1.76	1.46	100	0.02	正常	9.87	8.23	60	0.7	正常	916	917	9.23	70717	4.74	140	26.4	-0.187
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 05	74	55	100	5.14	正常	228	176	300	15.8	正常	3.17	2.42	30	0.22	正常	1.26	0.93	100	0.09	正常	11.1	9.34	60	0.84	正常	945	929	7.88	69374	4.79	141	28.4	-0.183
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 06	71.8	54.4	100	4.87	正常	212	173	300	14.3	正常	2.91	2.34	30	0.2	正常	0.43	0.35	100	0.03	正常	13.4	10.6	60	0.91	正常	934	921	8.6	67800	4.58	140	27.1	-0.18
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 07	80.5	59.5	100	5.13	正常	229	181	300	15.3	正常	2.72	2.11	30	0.18	正常	0.87	0.65	100	0.06	正常	11.1	8.62	60	0.74	正常	937	925	8.05	67062	4.6	141	28	-0.189
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 08	85.1	65.8	100	5.73	正常	264	206	300	17.8	正常	2.5	2.12	30	0.18	正常	0.25	0.19	100	0.02	正常	7.96	6.2	60	0.54	正常	954	940	8.18	67355	4.51	139	26.6	-0.181
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 09	73	56.3	100	5	正常	265	208	300	18.2	正常	2.5	1.96	30	0.17	正常	0.25	0.19	100	0.02	正常	8.7	6.8	60	0.6	正常	962	962	8.21	68574	4.65	141	27	-0.169
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 10	65	53.5	100	4.53	正常	242	203	300	16.9	正常	2.42	2.03	30	0.21	正常	4.41	3.76	100	0.31	正常	6.69	5.61	60	0.47	正常	950	955	9.06	69750	4.6	140	25.4	-0.166
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 11	66.6	52.8	100	4.66	正常	261	207	300	18.3	正常	2.95	2.33	30	0.21	正常	1.72	1.38	100	0.12	正常	5.11	4.06	60	0.36	正常	958	966	8.39	69899	4.64	138	26.1	-0.16
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 12	66.2	51.2	100	4.82	正常	236	203	300	18.7	正常	2.8	2.1	30	0.21	正常	1.05	0.85	100	0.19	正常	5.02	3.99	60	0.37	正常	951	961	8.32	72831	4.86	139	26.3	-0.149
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 13	95.6	68.8	100	6.64	正常	228	173	300	15.8	正常	3.05	2.31	30	0.21	正常	1.12	0.73	100	0.77	正常	5.8	4.32	60	0.4	正常	959	966	7.75	69483	4.67	140	26.7	-0.159
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 14	73.4	56.2	100	5.28	正常	247	199	300	17.8	正常	2.89	2.34	30	0.21	正常	0.94	0.68	100	0.07	正常	4.58	3.67	60	0.33	正常	969	973	8.57	71894	4.69	138	24.8	-0.153
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 15	77.8	60	100	5.71	正常	263	206	300	19.3	正常	3.17	2.49	30	0.23	正常	0.6	0.46	100	0.04	正常	4.87	3.81	60	0.36	正常	995	993	8.25	73360	4.89	139	26.2	-0.15
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 16	69.1	50	100	4.86	正常	237	194	300	17.4	正常	3.23	2.6	30	0.22	正常	0.61	0.51	100	0.03	正常	4.89	3.62	60	0.35	正常	995	995	8.82	73622	4.92	138	26.1	-0.169
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 17	69.1	54.7	100	5.15	正常	236	205	300	18.3	正常	2.8	2.32	30	0.23	正常	1.89	1.32	100	0.03	正常	4.89	3.92	60	0.3	正常	946	955	8.5	71638	4.89	139	26.3	-0.178
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 18	55	45.3	100	3.98	正常	253	211	300	18.3	正常	2.97	2.47	30	0.22	正常	0.21	0.18	100	0.02	正常	4.49	3.74	60	0.33	正常	943	947	9	72405	4.8	140	25.6	-0.176
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 19	64	52.4	100	4.69	正常	255	210	300	18.6	正常	2.5	2.06	30	0.18	正常	0.26	0.21	100	0.02	正常	4.68	3.86	60	0.34	正常	936	937	8.89	73183	4.87	140	25.9	-0.175
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-06 20	65.5	52.1	100	4.71	正常	259	210	300	18.7	正常	2.42	1.98	30	0.17	正常	0.22	0.18	100	0.02	正常	3.55	3.02	60	0.31	正常	933	934	8.67	71940	4.82	140	26.5	-0.19
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 00	76.4	59.3	100	5.13	正常	270	219	300	19.2	正常	4.5	3.7	30	0.24	正常	4.12	3.32	100	0.18	正常	4.23	3.43	60	0.37	正常	944	944	9.23	71090	4.7	140	26.77	-0.177
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 02	65.8	54.7	100	4.59	正常	234	200	300	16.3	正常	2.42	1.95	30	0.24	正常	4.11	3.33	100	0.29	正常	3.52	3.01	60	0.25	正常	948	954	9.33	69830	4.51	137	24.3	-0.186
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 03	49.5	41.2	100	3.42	正常	242	205	300	16.7	正常	3.29	2.8	30	0.23	正常	0.41	0.35	100	0.03	正常	3.1	2.62	60	0.21	正常	932	938	9.38	69140	4.52	136	25.4	-0.188
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 00	73.5	57	100	5.08	正常	243	192	300	16.8	正常	3.47	2.73	30	0.24	正常	0.28	0.22	100	0.02	正常	3.56	2.8	60	0.25	正常	940	943	8.3	69160	4.65	137	27.1	-0.182
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 01	85.3	64.3	100	5.76	正常	235	181	300	15.9	正常	3.75	2.89	30	0.25	正常	0.38	0.29	100	0.03	正常	3.66	2.81	60	0.25	正常	951	961	7.99	67509	4.53	137	27	-0.194
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 02	85.6	68.2	100	6.13	正常	248	197	300	16.7	正常	3.75	2.89	30	0.25	正常	1.72	1.29	100	0.07	正常	5.2	4.22	60	0.32	正常	942	942	8.2	68707	4.63	138	27.1	-0.191
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 03	82.6	60.3	100	5.76	正常	284	213	300	19.9	正常	3.75	2.84	30	0.25	正常	0.57	0.43	100	0.04	正常	3.91	2.93	60	0.26	正常	962	973	7.69	67118	4.56	138	27.1	-0.197
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 04	35.7	26.6	100	2.4	正常	253	198	300	17	正常	3.18	2.46	30	0.21	正常	1.02	0.78	100	0.07	正常	3.15	2.44	60	0.21	正常	959	978	7.05	67350	4.59	139	27.8	-0.194
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 05	63.3	47.9	100	4.11	正常	256	195	300	16.6	正常	3.54	2.69	30	0.23	正常	0.35	0.26	100	0.02	正常	3.33	3.29	60	0.28	正常	966	973	7.84	64921	4.59	139	27.6	-0.201
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-07 06	63.2	45.4	10																														

历史数据 东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨气					DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)													
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态									实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)
			0.5	0.5	1.0	0.1	正常	0.5	0.5	1.0	0.1	正常	0.5	0.5	1.0	0.1	正常	0.5	0.5	1.0	0.1	正常	0.5	0.5	1.0	0.1	正常									0.5	0.5	1.0	0.1	正常	110	110	110	110	110	110	110	110
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	54.6	41.5	100	3.59	正常	262	206	300	18.4	正常	2.41	1.89	30	0.17	正常	0.67	0.48	100	0.05	正常	6.96	5.41	60	0.94	正常	977	981	8.17	70646	4.75	135	27.6	-0.155													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	75.2	61.2	100	5.59	正常	274	224	300	20.4	正常	2.82	2.31	30	0.21	正常	0.22	0.18	100	0.02	正常	12.6	10.3	60	0.47	正常	991	996	8.78	74271	4.94	137	26.4	-0.091													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	78.4	62.4	100	5.69	正常	275	222	300	20	正常	3.11	2.53	30	0.23	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	11.2	9.06	60	0.81	正常	999	1003	8.66	72660	4.8	137	26	-0.066													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	74.3	58.6	100	5.49	正常	262	212	300	19.4	正常	3.37	2.73	30	0.25	正常	3.26	2.63	100	0.24	正常	8.9	6.79	60	0.66	正常	1006	1010	8.63	73830	4.89	135	26.6	-0.101													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	63.3	50.2	100	4.64	正常	265	202	300	18.5	正常	3.64	2.93	30	0.27	正常	0.15	0.12	100	0.01	正常	8.45	6.79	60	0.62	正常	989	996	8.56	73256	4.87	134	26.8	-0.078													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	63.5	50.4	100	4.71	正常	263	209	300	18.3	正常	3.4	2.8	30	0.24	正常	0.18	0.14	100	0.01	正常	7.3	5.61	60	0.67	正常	989	991	8.44	73217	4.84	137	27	-0.047													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	90.2	70	100	7.03	正常	266	212	300	20.7	正常	2.8	2.22	30	0.22	正常	0.16	0.13	100	0.01	正常	8.3	6.57	60	0.65	正常	1001	1003	8.43	77961	5.22	138	26.7	-0.094													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	90.4	67.5	100	6.56	正常	232	179	300	16.9	正常	3.6	2.77	30	0.26	正常	0.64	0.44	100	0.05	正常	6.18	4.8	60	0.45	正常	999	1008	7.99	72645	4.93	136	28	-0.133													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	77.4	57.4	100	5.82	正常	218	179	300	16.4	正常	3.14	2.58	30	0.24	正常	4.09	2.89	100	0.31	正常	3.75	3.07	60	0.28	正常	984	996	8.66	75265	5	136	26.6	-0.166													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	68.6	55.6	100	5.25	正常	262	202	300	18.2	正常	3.7	2.6	30	0.25	正常	0.14	0.13	100	0.02	正常	8.05	6.57	60	0.63	正常	1010	1013	8.07	73830	4.98	136	26.5	-0.207													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	81.4	63.7	100	6.85	正常	250	200	300	19	正常	2.46	1.8	30	0.25	正常	0.16	0.14	100	0.01	正常	2.26	2.05	60	0.18	正常	1001	1013	8.55	71946	4.79	134	27	-0.229													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	91.5	71.7	100	6.59	正常	263	215	300	19	正常	3.25	2.79	30	0.25	正常	0.12	0.1	100	0.01	正常	2.67	2.17	60	0.19	正常	997	1006	8.75	72062	4.79	135	26.8	-0.214													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	66.5	52.9	100	4.84	正常	280	226	300	20.4	正常	2.87	2.33	30	0.21	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	2.23	1.81	60	0.16	正常	1001	1007	8.65	72784	4.86	135	27.1	-0.223													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	87	68.6	100	6.32	正常	263	215	300	19.1	正常	3.54	2.94	30	0.26	正常	2.77	2.33	100	0.2	正常	2.61	2.14	60	0.19	正常	998	1009	8.88	72686	4.8	135	26.3	-0.239													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	72.2	55.8	100	4.99	正常	231	194	300	18	正常	2.55	2.02	300	0.28	正常	4.07	3.17	30	0.23	正常	2.16	1.71	60	0.15	正常	996	1004	8.35	70434	4.78	134	27.6	-0.245													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	94	71.8	100	6.69	正常	283	221	300	20.1	正常	3.45	2.7	30	0.25	正常	0.11	0.08	100	0.01	正常	2.52	1.96	60	0.18	正常	1006	1013	8.16	71181	4.77	134	27.5	-0.244													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	47.8	38.6	100	3.36	正常	252	206	300	18	正常	3.48	2.86	30	0.24	正常	0.2	0.16	100	0.01	正常	2.03	1.66	60	0.14	正常	996	1001	8.79	70243	4.67	134	27	-0.238													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	39.2	33.5	100	2.87	正常	228	205	300	16.7	正常	3.39	3.07	30	0.25	正常	0.33	0.3	100	0.02	正常	2.07	1.85	60	0.15	正常	959	975	9.9	73196	4.81	135	25.8	-0.248													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	66.8	53.1	100	4.91	正常	241	196	300	17.7	正常	3.13	2.52	30	0.23	正常	0.18	0.15	100	0.01	正常	2.57	2.1	60	0.19	正常	950	952	8.65	73487	4.99	137	27.9	-0.229													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	66.8	53.8	100	4.99	正常	231	194	300	17.3	正常	3.46	2.69	30	0.23	正常	0.49	0.4	100	0.03	正常	2.45	2.22	60	0.19	正常	962	965	9.16	74706	4.97	136	26.5	-0.229													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	72.1	60.4	100	5.41	正常	243	205	300	18.2	正常	3.73	3.16	30	0.28	正常	0.41	0.35	100	0.03	正常	2.72	2.3	60	0.2	正常	947	956	9.18	75018	4.96	136	26.1	-0.195													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	61.5	50.2	100	4.57	正常	240	202	300	17.8	正常	3.87	3.3	30	0.29	正常	0.4	0.35	100	0.03	正常	2.38	2.01	60	0.18	正常	948	953	9.19	74317	4.92	136	26.4	-0.191													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	68.7	54.4	100	4.83	正常	256	206	300	18	正常	2.88	2.32	30	0.2	正常	0.14	0.11	100	0.01	正常	2.22	1.79	60	0.17	正常	967	968	8.62	70316	4.67	134	26.8	-0.187													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	83.5	65.1	100	5.95	正常	281	228	300	19.7	正常	3.68	3.1	30	0.31	正常	2.2	1.9	100	0.02	正常	2.2	2.01	60	0.16	正常	975	982	8.67	70100	4.65	136	26.8	-0.176													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-10	82.2	65.3	100	6.07	正常	265	215	300	19.1	正常	3.05	2.46	30	0.2	正常	0.24	0.19	100	0.02	正常	3.81	3.08	60	0.23	正常	981	986	8.6	71865	4.63	136	26.3	-0.223													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	78.3	63.5	100	5.69	正常	256	210	300	18.6	正常	3.41	2.82	30	0.25	正常	0.15	0.12	100	0.01	正常	4.68	3.87	60	0.34	正常	977	988	8.87	72696	4.81	136	26.4	-0.102													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	78.2	62.6	100	5.79	正常	256	212	300	19	正常	2.87	2.39	30	0.21	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	3.84	3.18	60	0.28	正常	981	989	8.98	74102	4.87	136	25.8	-0.093													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	95.8	75.7	100	7.05	正常	259	211	300	19.2	正常	2.77	2.3	30	0.2	正常	1.29	0.9	100	0.09	正常	4.04	3.31	60	0.3	正常	981	989	8.94	73614	4.79	134	25.3	-0.078													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	83.6	67.6	100	6.19	正常	262	213	300	19.2	正常	3.79	3.29	30	0.3	正常	2.39	2.29	100	0.23	正常	3.9	3.49	60	0.23	正常	985	997	8.7	74089	4.9	136	26.7	-0.099													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	88.4	69.9	100	6.58	正常	258	209	300	19.1	正常	2.92	2.35	30	0.22	正常	0.07	0.06	100	0.01	正常	5.4	2.76	60	0.25	正常	993	1006	8.62	74289	4.97	134	27.5	-0.096													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	81.5	63.6	100	6.04	正常	272	214	300	20.1	正常	3.02	2.38	30	0.22	正常	0.07	0.05	100	0.01	正常	3.67	2.86	60	0.27	正常	995	1004	8.29	74054	4.95	135	27.3	-0.106													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	82.7	63	100	6.2	正常	268	210	300	20.1	正常	3.42	2.68	30	0.26	正常	0.51	0.36	100	0.04	正常	3.03	2.39	60	0.23	正常	1004	1018	8.18	75007	4.99	134	27	-0.139													
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-11	69	52.2	100	4.73	正常	244	203	300	18.3	正常	2.88	2.42																																		

历史数据 东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧 2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氟化氢					DCS温度				焚烧炉平均℃				氧氣(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(℃)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)		
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 03	75.9	58.8	100	5.2	正常	243	191	300	16.9	正常	2.27	1.79	30	0.16	正常	0.01	0.01	100	0	正常	19	14.9	60	1.32	正常	1001	1006	8.34	69499	4.7	138	27.4	-0.185								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 04	74.4	53.4	100	5.2	正常	232	176	300	16.6	正常	2.42	1.81	30	0.17	正常	3.15	2.11	100	0.22	正常	19.7	14.9	60	1.62	正常	1044	1046	7.53	68897	4.7	137	28.3	-0.183								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 05	65.3	63.4	100	5.91	正常	205	163	300	14.2	正常	2.53	1.97	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	5.25	4.12	60	0.36	正常	1040	1047	8.21	69360	4.7	137	27.8	-0.174								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 06	85.9	50.2	100	4.65	正常	251	206	300	17.7	正常	2.7	2.22	30	0.19	正常	0.04	0.03	100	0	正常	6.54	5.29	60	0.46	正常	1018	1028	8.77	70623	4.7	138	26.4	-0.159								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 07	80	67.1	100	6.22	正常	241	183	300	16.6	正常	2.74	2.09	30	0.19	正常	2.52	1.8	100	0.17	正常	5.32	4.45	60	0.41	正常	1033	1041	8.47	69053	4.67	136	27.8	-0.153								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 08	190.3	68.4	100	6.45	正常	234	182	300	16.2	正常	2.43	1.82	30	0.19	正常	5.42	4.04	100	0.36	正常	6.32	4.91	60	0.47	正常	1044	1048	8.04	70366	4.7	136	27.7	-0.156								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 09	70.8	57.7	100	5	正常	251	199	300	17.7	正常	2.53	2.01	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	6.28	4.93	60	0.44	正常	1022	1028	8.42	70554	4.78	137	26.4	-0.134								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 10	68.4	54.6	100	5.11	正常	231	193	300	17.3	正常	1.95	1.63	30	0.15	正常	1.63	1.37	100	0.12	正常	4.92	4.06	60	0.37	正常	1014	1021	9.02	74670	4.94	135	26.4	-0.125								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 11	84.4	66.2	100	6.26	正常	222	178	300	16.4	正常	2.63	2.13	30	0.2	正常	2.25	1.79	100	0.17	正常	5.49	4.4	60	0.41	正常	1025	1030	8.55	74215	4.88	132	26.6	-0.121								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 12	85.4	62.3	100	6.19	正常	222	178	300	16.4	正常	2.63	2.13	30	0.2	正常	2.25	1.79	100	0.17	正常	5.49	4.4	60	0.41	正常	1025	1030	8.55	74215	4.88	132	26.6	-0.121								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 13	64.9	52	100	6.46	正常	236	194	300	17.8	正常	2.44	2.02	30	0.18	正常	0.07	0.01	100	0.01	正常	4.86	3.96	60	0.35	正常	1001	1006	8.87	71538	4.72	134	26.1	-0.218								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 14	85.4	71.3	100	6.28	正常	256	213	300	17.8	正常	2.51	2.09	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	7.45	6.29	60	0.55	正常	1032	1036	8.99	73557	4.81	135	25.6	-0.187								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 15	49	42.4	100	3.79	正常	218	200	300	16.8	正常	2.2	2.02	30	0.17	正常	0.01	0.01	100	0	正常	5.25	4.75	60	0.41	正常	998	1006	10.2	77364	4.96	132	24.5	-0.137								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 16	38.9	35.5	100	3.02	正常	215	204	300	16.6	正常	2.81	2.68	30	0.19	正常	0.14	0.14	100	0.01	正常	6.38	5.99	60	0.49	正常	979	988	10.5	77579	4.96	130	25.3	-0.125								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 17	71.2	53.8	100	4.67	正常	226	180	300	16.2	正常	2.64	2.09	30	0.19	正常	0.02	0.02	100	0	正常	10.5	8.07	60	0.74	正常	956	960	8.37	70156	4.77	133	28.7	-0.138								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 18	83.8	64.9	100	6.15	正常	262	210	300	19.2	正常	3.07	2.45	30	0.23	正常	0.03	0.02	100	0	正常	16	12.6	60	0.77	正常	985	993	8.48	73422	4.92	136	27.2	-0.125								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 19	90.1	70.6	100	6.45	正常	243	194	300	16.2	正常	2.16	1.71	30	0.15	正常	0.3	0.23	100	0.02	正常	14.1	11.2	60	1.01	正常	978	989	8.9	71595	4.84	134	28.2	-0.145								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 20	68.1	54.5	100	4.98	正常	255	210	300	18.6	正常	1.68	1.38	30	0.12	正常	0.04	0.03	100	0	正常	17.5	14.2	60	1.28	正常	962	975	8.78	73122	4.94	136	27.7	-0.152								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 21	79.6	61	100	5.85	正常	235	191	300	17.3	正常	1.82	1.48	30	0.13	正常	0.08	0.06	100	0.01	正常	18	14.5	60	1.33	正常	974	981	8.58	73442	4.94	137	27.2	-0.177								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 22	81.2	67.2	100	6.25	正常	226	205	300	16.2	正常	1.71	1.31	30	0.12	正常	0.1	0.09	100	0.01	正常	12.3	11.1	60	0.93	正常	961	978	9.98	75599	4.96	137	25.4	-0.195								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-15 23	91.4	73.1	100	6.44	正常	225	188	300	15.8	正常	2.01	1.68	30	0.14	正常	0.04	0.03	100	0	正常	17.4	14.4	60	1.23	正常	948	950	8.96	70465	4.7	134	27.1	-0.171								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 00	72.4	58.8	100	5.36	正常	257	212	300	19	正常	1.48	1.23	30	0.11	正常	1.26	1.07	100	0.09	正常	7.9	6.52	60	0.58	正常	980	982	8.94	73966	4.9	133	26.8	-0.178								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 01	89.2	68.9	100	6.41	正常	248	197	300	17.8	正常	2.19	1.72	30	0.16	正常	0.03	0.02	100	0	正常	9.82	7.73	60	0.7	正常	985	990	8.35	71790	4.85	134	28	-0.154								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 02	70	63.8	100	6.36	正常	234	195	300	17.7	正常	2.04	1.87	30	0.15	正常	0.74	0.55	100	0.12	正常	12	9.81	60	0.85	正常	981	983	9.21	70600	4.91	135	26.9	-0.176								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 03	79	63.8	100	6.36	正常	234	195	300	17.7	正常	2.04	1.87	30	0.15	正常	0.74	0.55	100	0.12	正常	12	9.81	60	0.85	正常	981	983	9.21	70600	4.83	135	26.9	-0.204								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 04	66.3	53.2	100	4.93	正常	246	204	300	18.3	正常	2.42	2.03	30	0.18	正常	0.03	0.03	100	0	正常	8.25	6.84	60	0.61	正常	989	994	8.99	74363	4.92	136	26.3	-0.184								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 05	72.9	58	100	5.15	正常	254	208	300	18.3	正常	1.56	1.28	30	0.11	正常	0.01	0.01	100	0	正常	8.43	6.83	60	0.6	正常	998	1006	8.8	70606	4.62	134	25.8	-0.188								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 06	85.2	64.7	100	5.88	正常	264	209	300	18.6	正常	1.66	1.31	30	0.12	正常	0.08	0.06	100	0.01	正常	8.52	6.91	60	0.67	正常	1008	1017	8.37	70677	4.72	135	27.1	-0.171								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 07	80.1	61.5	100	6.31	正常	242	203	300	18.1	正常	2.12	1.73	30	0.16	正常	0.06	0.05	100	0	正常	8.52	6.84	60	0.68	正常	975	982	9.01	69666	4.81	135	26.2	-0.161								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 08	45.4	39.6	100	3.16	正常	225	198	300	15.7	正常	1.74	1.54	30	0.12	正常	0.06	0.05	100	0	正常	10	8.85	60	0.7	正常	941	949	9.69	69676	4.59	134	26.2	-0.145								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 09	56	45.2	100	3.93	正常	228	194	300	16	正常	1.82	1.55	30	0.13	正常	0.08	0.06	100	0.01	正常	8.42	7.06	60	0.59	正常	954	958	9.19	70179	4.62	131	26.7	-0.142								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 10	70.6	54.8	100	5.34	正常	199	167	300	15	正常	1.98	1.66	30	0.15	正常	2.39	1.68	100	0.18	正常	9.6	8.09	60	0.73	正常	972	975	8.58	75602	5.08	135	27.4	-0.121								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-16 11	18.2	15.6	100	1.38	正常	204	182	300	15.4	正常	2.79	2.48	30	0.21	正常	0.05	0.05	100	0	正常	86.1	7.61																			

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氟化氢					DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-19 20	83	62.1	100	5.97	正常	262	199	300	18.2	正常	3.23	2.44	30	0.23	正常	1.56	1.17	100	0.11	正常	8.17	6.18	60	0.57	正常	1010	1010	7.81	71890	4.87	135	28.2	-0.147
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-19 21	77.4	58.6	100	5.7	正常	252	202	300	18.2	正常	2.96	2.36	30	0.21	正常	1.43	1.06	100	0.11	正常	8.96	7.06	60	0.65	正常	1002	1005	8.42	72392	4.82	135	26.9	-0.151
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-19 22	73.2	55.1	100	5.24	正常	244	189	300	17.4	正常	3.03	2.35	30	0.22	正常	0.02	0.01	100	0	正常	9.35	7.18	60	0.67	正常	990	990	8.09	71477	4.8	135	27.5	-0.158
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-19 23	57.7	48.2	100	4.36	正常	256	214	300	19.4	正常	1.82	1.53	30	0.14	正常	0.02	0.02	100	0	正常	9.02	7.59	60	0.68	正常	984	985	9.03	75546	4.98	136	26	-0.16
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 00	65.1	51.8	100	4.72	正常	229	196	300	17.4	正常	1.46	1.2	30	0.11	正常	0.64	0.46	100	0.05	正常	12.8	10.4	60	0.92	正常	970	971	8.78	72605	4.85	136	26.8	-0.184
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 01	74.2	58.1	100	4.91	正常	274	216	300	19.4	正常	1.31	1.1	30	0.1	正常	0.2	0.1	100	0	正常	13.3	11.3	60	0.93	正常	972	969	9.17	71391	4.92	134	27.1	-0.112
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 02	95.4	74.4	100	6.87	正常	256	203	300	18.2	正常	1.67	1.32	30	0.12	正常	0.02	0.02	100	0	正常	14	10.9	60	0.99	正常	976	971	8.35	71271	4.76	134	27.3	-0.182
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 03	61.7	48.9	100	4.39	正常	256	205	300	18.2	正常	1.57	1.26	30	0.11	正常	0.14	0.11	100	0.01	正常	8.83	3.88	60	0.34	正常	963	963	8.51	71243	4.81	134	27.9	-0.183
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 04	78.2	60.6	100	5.39	正常	236	191	300	16.3	正常	1.18	0.95	30	0.08	正常	0.03	0.03	100	0	正常	7.77	6.14	60	0.54	正常	947	951	8.52	68951	4.65	134	27.9	-0.202
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 05	74.5	68.2	100	5.82	正常	236	206	300	18.2	正常	1.43	1.18	30	0.16	正常	0.2	0.16	100	0.16	正常	9.41	6.65	60	0.47	正常	959	959	9.68	68541	4.89	136	27.7	-0.199
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 06	74.2	56	100	4.29	正常	224	184	300	16.2	正常	2.52	2.05	30	0.18	正常	0.38	0.27	100	0.03	正常	5.57	4.85	60	0.45	正常	968	968	8.51	71397	4.78	134	27.4	-0.138
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 07	71.9	55.5	100	5.14	正常	236	191	300	16.9	正常	2.56	2.03	30	0.18	正常	0.43	0.3	100	0.03	正常	6.24	4.97	60	0.4	正常	967	967	8.42	71458	4.78	134	27.4	-0.148
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 08	81.8	60	100	5.63	正常	250	194	300	17.2	正常	2.57	1.96	30	0.18	正常	5.21	3.51	100	0.36	正常	6.04	4.67	60	0.42	正常	989	989	7.92	68801	4.63	135	27.8	-0.144
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 09	75.2	56.4	100	5.22	正常	246	196	300	17.6	正常	1.48	1.17	30	0.13	正常	0.03	0.03	100	0	正常	7.24	5.72	60	0.52	正常	973	978	8.32	71281	4.82	136	27.8	-0.136
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 10	80.8	59.7	100	5.26	正常	260	204	300	18.9	正常	1.79	1.39	30	0.13	正常	0.37	0.26	100	0.03	正常	7.1	5.5	60	0.52	正常	983	984	8.37	72179	4.92	136	27.2	-0.12
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 11	47.9	39.9	100	3.64	正常	233	198	300	17.7	正常	1.75	1.5	30	0.13	正常	0.07	0.06	100	0.01	正常	6.19	5.26	60	0.47	正常	956	963	9.28	76110	5.04	136	26.4	-0.102
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 12	102	78	100	7.72	正常	236	188	300	17.8	正常	1.82	1.46	30	0.14	正常	3.71	2.6	100	0.28	正常	6.73	5.29	60	0.51	正常	966	965	8.32	75338	5.1	136	27.9	-0.177
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 13	95.5	70.8	100	6.7	正常	189	160	300	13.3	正常	1.87	1.57	30	0.13	正常	11	7	100	0.77	正常	4.18	3.46	60	0.29	正常	937	943	8.87	70761	4.67	133	27.3	-0.128
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 14	64.9	49	100	4.57	正常	194	150	300	13.6	正常	2.24	1.7	30	0.16	正常	2.5	1.91	100	0.18	正常	2.59	1.99	60	0.18	正常	955	950	7.94	70374	4.76	133	28.4	-0.118
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 15	72.2	51	100	5.31	正常	241	192	300	17.7	正常	2.41	1.92	30	0.21	正常	0	0	100	0	正常	2.72	2.16	60	0.2	正常	962	965	8.34	73489	4.93	133	27.8	-0.105
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 16	48	39.3	100	3.78	正常	235	204	300	18.5	正常	2.72	2.39	30	0.21	正常	0.09	0.09	100	0.01	正常	3.01	2.63	60	0.24	正常	931	938	9.54	78746	5.21	137	26	-0.117
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 17	60.5	47	100	4.65	正常	248	201	300	19	正常	3.28	2.67	30	0.25	正常	0.09	0.07	100	0.01	正常	3.18	2.57	60	0.24	正常	933	927	8.61	76880	5.2	137	27	-0.114
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 18	94.3	69.8	100	6.94	正常	236	184	300	17.3	正常	2.06	1.64	30	0.15	正常	0.16	0.13	100	0.01	正常	4.23	3.26	60	0.31	正常	953	948	8.16	73566	4.98	136	28	-0.147
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 19	66.6	49.3	100	4.23	正常	213	164	300	15.3	正常	1.84	1.3	30	0.13	正常	0.25	0.25	100	0.05	正常	6.76	6.23	60	0.23	正常	978	983	7.15	71510	4.88	135	28.3	-0.126
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 20	91.2	68.7	100	6.39	正常	259	201	300	18.3	正常	1.82	1.67	30	0.16	正常	1.29	1.56	100	0.21	正常	3.29	2.56	60	0.26	正常	985	984	8.07	72220	4.8	136	27.3	-0.16
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 21	90.3	70.5	100	6.51	正常	257	203	300	18.5	正常	3.2	2.52	30	0.14	正常	0.04	0.03	100	0	正常	2.97	2.35	60	0.21	正常	1007	1005	8.33	72107	4.73	134	26	-0.165
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 22	76.6	59.6	100	5.51	正常	249	197	300	17.9	正常	1.93	1.53	30	0.14	正常	0.31	0.22	100	0.02	正常	2.7	2.15	60	0.19	正常	997	1006	8.37	71919	4.75	134	26.4	-0.161
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-20 23	82.8	62.5	100	5.86	正常	255	196	300	18.1	正常	1.56	1.19	30	0.11	正常	3.78	2.57	100	0.27	正常	2.87	2.2	60	0.2	正常	996	1008	7.97	70741	4.76	134	27.7	-0.178
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-21 00	81.3	65.6	100	6.03	正常	203	165	300	14.3	正常	2.2	2.04	30	0.21	正常	0.19	0.22	100	0.32	正常	3.29	2.07	60	0.53	正常	1013	1011	8.14	74077	4.79	133	27.9	-0.174
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-21 01	81.7	62.4	100	5.81	正常	278	215	300	19.7	正常	3.96	2.3	30	0.21	正常	0.18	0.13	100	0.01	正常	2.2	2.15	60	0.2	正常	1005	1013	8.12	71060	4.71	133	26.8	-0.193
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-21 02	94.8	75.5	100	6.99	正常	268	214	300	19.7	正常	2.45	1.98	30	0.18	正常	0.26	0.21	100	0.02	正常	3.81	3.06	60	0.28	正常	1005	1013	8.51	73644	4.87	134	26.6	-0.165
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-21 03	86.3	68.4	100	6.42	正常	260	213	300	19.4	正常	2.44	2.02	30	0.18	正常	0.05	0.04	100	0	正常	3.39	2.77	60	0.25	正常	1012	1012	8.89	74393	4.88	134	25.9	-0.182
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-21 04	71	55.5	100	5.05	正常	268	216	300	19.1	正常	1.33	1.08	30	0.09	正常	0.05	0.04	100	0	正常	1011	1012	8.62	71106	4.72	134	26.8	-0.212					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-21 05	94.4	73	1																														

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨气					DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧氣(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态								
			正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 13	86.5	67.1	100	6.69	正常	243	194	300	18.7	正常	1.92	1.53	30	0.15	正常	0	0	100	0	正常	3.01	2.4	60	0.23	正常	1009	1004	8.34	76954	5.14	138	26.5	-0.075
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 14	73.3	56.9	100	5.59	正常	270	213	300	20.6	正常	2.2	1.75	30	0.17	正常	0.03	0.02	100	0	正常	2.64	2.09	60	0.2	正常	1036	1027	8.39	76286	5.07	137	26.4	-0.074
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 15	70.5	55.1	100	5.43	正常	250	201	300	19.2	正常	2.32	1.87	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	2.72	2.19	60	0.21	正常	1041	1034	8.57	77047	5.17	139	26.9	-0.08
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 16	83.4	65.8	100	6.53	正常	262	209	300	20.5	正常	2.27	1.83	30	0.18	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.86	2.3	60	0.22	正常	1044	1037	8.54	78279	5.15	138	25.6	-0.085
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 17	84.4	59.7	100	5.63	正常	257	210	300	19.5	正常	2.3	1.97	30	0.18	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.3	2	60	0.21	正常	1027	1024	8.53	75701	4.97	137	25.6	-0.11
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 18	80.6	63.1	100	6.03	正常	257	210	300	19.5	正常	2.3	1.97	30	0.18	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.1	2.51	60	0.23	正常	1023	1023	8.37	75337	4.97	136	25.7	-0.11
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 19	94.4	74.5	100	7.14	正常	272	219	300	20.6	正常	1.92	1.55	30	0.15	正常	0.04	0.03	100	0	正常	2.86	2.3	60	0.22	正常	1021	1014	8.56	75642	4.96	134	25.9	-0.138
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 20	88.4	68.5	100	6.47	正常	254	209	300	18.6	正常	2.08	1.73	30	0.15	正常	0	0	100	0	正常	2.76	2.24	60	0.2	正常	1032	1027	8.95	73174	4.7	134	24.2	-0.169
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 21	65.9	52.2	100	4.87	正常	275	222	300	20.3	正常	2.42	1.97	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	2.12	1.71	60	0.16	正常	1029	1021	8.6	74005	4.82	134	25.4	-0.18
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 22	72.5	57.1	100	5.21	正常	276	225	300	20.1	正常	2.07	1.66	30	0.15	正常	0.5	0.37	100	0.04	正常	2.51	1.89	60	0.17	正常	1017	1017	8.51	72859	4.63	133	26.2	-0.268
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-24 23	87.2	69.3	100	6.49	正常	257	212	300	19.1	正常	2.35	1.96	30	0.17	正常	0.02	0.02	100	0	正常	2.42	1.92	60	0.18	正常	1053	1043	8.91	74348	4.76	133	24.2	-0.192
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 00	69.4	55.9	100	5.14	正常	271	223	300	20	正常	1.71	1.42	30	0.13	正常	3.12	2.55	100	0.23	正常	2.05	1.68	60	0.15	正常	1048	1042	8.88	73965	4.8	134	25.2	-0.195
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 01	71.2	57.2	100	5.19	正常	260	210	300	18.9	正常	2.12	1.73	30	0.15	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.24	1.81	60	0.16	正常	1063	1053	8.67	72932	4.74	133	25.3	-0.208
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 02	78.3	59.7	100	5.68	正常	267	209	300	19.4	正常	2.14	1.68	30	0.15	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.48	1.94	60	0.18	正常	1072	1061	8.26	72508	4.79	135	26.4	-0.205
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 03	97.2	76.8	100	7.68	正常	247	179	300	15.6	正常	2.17	1.76	30	0.15	正常	1.86	1.38	100	0.13	正常	2.43	2.26	60	0.2	正常	1074	1064	8.67	69720	4.51	134	24.9	-0.218
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 04	68.1	55	100	4.84	正常	252	206	300	17.9	正常	2.24	1.84	30	0.16	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	2.01	1.66	60	0.17	正常	1051	1044	8.83	71115	4.62	134	25.1	-0.222
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 05	85	65.9	100	6.18	正常	271	212	300	19.7	正常	2.26	1.78	30	0.16	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.01	2.36	60	0.22	正常	1067	1059	8.62	72659	4.8	136	26.1	-0.225
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 06	84.1	65	100	6.07	正常	268	209	300	19.3	正常	1.62	1.27	30	0.12	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.82	2.21	60	0.2	正常	1070	1060	8.24	72183	4.77	136	26.2	-0.201
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 07	96	73.8	100	6.85	正常	254	200	300	18.1	正常	2.32	1.84	30	0.17	正常	0.02	0.01	100	0	正常	2.73	2.16	60	0.19	正常	1073	1063	8.58	71555	4.69	136	25.7	-0.178
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 08	74.2	61.2	100	5.42	正常	247	205	300	18.1	正常	2.37	1.93	30	0.17	正常	0.04	0.03	100	0	正常	2.73	2.26	60	0.2	正常	1027	1028	8.96	73011	4.8	137	25.7	-0.151
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 09	82.5	65.1	100	6.16	正常	252	204	300	18.8	正常	2.33	1.9	30	0.17	正常	0.02	0.02	100	0	正常	2.74	2.22	60	0.2	正常	1025	1020	8.68	74714	4.98	139	26.3	-0.193
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 10	51	40.6	100	3.77	正常	233	189	300	17.2	正常	2.26	1.84	30	0.17	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.11	1.72	60	0.16	正常	1026	1020	8.72	73862	4.92	138	26.5	-0.104
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 11	65	50.7	100	4.89	正常	255	205	300	19.1	正常	2.37	1.92	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	2.63	2.13	60	0.2	正常	1019	1014	8.6	75199	5.06	140	26.9	-0.078
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 12	35.3	31.6	100	2.9	正常	242	203	300	18.3	正常	1.86	1.55	30	0.14	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.37	1.99	60	0.18	正常	995	997	7.56	75620	5.02	140	26.5	-0.089
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 13	43.3	43.6	100	4.4	正常	263	218	300	20.3	正常	1.96	1.94	30	0.14	正常	1.1	2.24	100	0.21	正常	2.7	2.24	60	0.2	正常	1028	1000	8.67	72601	5.24	141	26.9	-0.124
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 14	78	59.9	100	6.02	正常	266	211	300	20.6	正常	2.64	2.08	30	0.2	正常	0.03	0.02	100	0	正常	2.53	1.99	60	0.2	正常	1024	1015	8.37	77153	5.18	138	26.9	-0.12
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 15	68.2	55.1	100	5.12	正常	232	193	300	17.4	正常	2.54	2.11	30	0.19	正常	0.01	0	100	0	正常	3.22	2.67	60	0.24	正常	1006	1000	9.03	75159	4.97	139	25.7	-0.127
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 16	65	50.6	100	5.01	正常	254	205	300	19.6	正常	2.46	1.98	30	0.19	正常	0	0	100	0	正常	3.24	2.6	60	0.25	正常	1004	996	8.63	77091	5.22	141	27.2	-0.123
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 17	83.6	63.6	100	6.88	正常	249	197	300	19.9	正常	2.14	1.69	30	0.16	正常	0.14	0.1	100	0.02	正常	2.65	2.16	60	0.2	正常	1016	1012	8.67	76538	5.1	136	26.8	-0.121
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 18	64.1	50.5	100	4.5	正常	273	202	300	19.5	正常	2.03	1.63	30	0.16	正常	0.02	0.02	100	0	正常	2.88	2.3	60	0.22	正常	1028	1021	8.54	77162	5.1	140	26.5	-0.11
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 19	71.9	56	100	5.45	正常	261	206	300	19.8	正常	2.31	1.81	30	0.18	正常	0.02	0.01	100	0	正常	3.21	2.53	60	0.24	正常	1033	1025	8.35	75790	5.07	141	26.3	-0.139
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 20	73.2	54.4	100	5.38	正常	279	215	300	20.5	正常	2.56	1.98	30	0.19	正常	0.01	0.01	100	0	正常	2.81	2.14	60	0.21	正常	1041	1032	8	73598	4.95	138	27.1	-0.145
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 21	71.1	54.9	100	5.33	正常	278	220	300	20.8	正常	2.45	1.95	30	0.18	正常	1.17	0.95	100	0.09	正常	2.77	2.19	60	0.21	正常	1065	1054	8.39	74958	4.94	137	25.8	-0.148
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-25 22	7																																

历史数据 东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨气					DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)					
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态									实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 06	61.3	52.1	100	4.49	正常	273	233	300	19.7	正常	2.6	2.22	30	0.19	正常	0.02	0.02	100	0	正常	1.98	1.7	60	0.17	正常	1027	1017	9.31	72188	4.75	135	26	-0.176					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 07	76.8	63.9	100	5.49	正常	246	206	300	17.6	正常	2.3	1.93	30	0.17	正常	0.91	1.64	100	0.14	正常	2.5	2.09	60	0.18	正常	1016	1008	9.99	71498	4.74	135	26.6	-0.141					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 08	77.5	62.9	100	5.46	正常	227	187	300	16	正常	2.48	2.06	30	0.17	正常	0.04	0.03	100	0	正常	2.67	2.21	60	0.19	正常	1006	997	8.88	70434	4.73	135	27.5	-0.126					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 09	84.4	67.1	100	5.87	正常	229	191	300	16	正常	2.32	1.94	30	0.16	正常	1.24	0.93	100	0.09	正常	2.57	2.13	60	0.18	正常	994	987	8.97	69619	4.65	135	27.1	-0.131					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 10	76.7	63.6	100	5.72	正常	210	173	300	15.7	正常	2.78	2.29	30	0.21	正常	2.3	1.9	100	0.24	正常	2.31	1.9	60	0.17	正常	1018	1005	9.89	74519	4.81	136	24.3	-0.162					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 11	80.9	66.6	100	6.01	正常	237	197	300	18.7	正常	2.47	2.04	30	0.17	正常	0.02	0.02	100	0	正常	2.37	1.92	60	0.19	正常	1026	1016	9.6	719	4.83	139	26.9	-0.174					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 12	94.4	79.2	100	8.72	超标	258	218	300	23.7	超标	2.78	2.29	30	0.27	超标	0.01	0.01	100	0	超标	2.02	1.6	60	0	超标	967	968	19.6	96620	5.09	144	27.5	-0.091					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 13	74.2	65.3	100	5.89	正常	152	133	300	12.1	正常	2.26	1.85	30	0.18	正常	1.51	1.28	100	0.12	正常	3.39	2.95	60	0.27	正常	993	974	11.7	7352	5.02	140	22	-0.093					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 14	90.1	74	100	6.58	正常	257	218	300	18.8	正常	2.7	2.29	30	0.2	正常	2.46	2.03	100	0.18	正常	3.77	3.24	60	0.28	正常	981	985	9.13	73067	4.85	137	26.3	-0.089					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 15	78.5	63.4	100	5.82	正常	241	203	300	18.1	正常	2.6	2.18	30	0.18	正常	6.12	4.28	100	0.46	正常	2.52	2.02	60	0.17	正常	997	990	8.6	72423	4.81	136	26.1	-0.081					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 16	78.5	63	100	5.82	正常	252	209	300	18.2	正常	2.79	2.33	30	0.21	正常	0.77	0.58	100	0.58	正常	2.7	2.17	60	0.17	正常	1015	1005	8.94	74108	4.86	134	25.9	-0.128					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 17	81.8	67	100	5.84	正常	245	207	300	17.5	正常	2.61	2.22	30	0.19	正常	0.77	0.53	100	0.05	正常	1.87	1.58	60	0.13	正常	1013	1009	9.2	71471	4.84	133	25.4	-0.168					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 18	70.2	58.9	100	5.01	正常	247	209	300	17.6	正常	2.21	1.88	30	0.16	正常	0.01	0	100	0	正常	1.55	1.22	60	0.11	正常	999	992	9.24	71400	4.68	134	25.9	-0.136					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 19	74.6	63.3	100	5.57	正常	233	204	300	17.4	正常	2.52	2.22	30	0.19	正常	0	0	100	0	正常	1.39	1.22	60	0.1	正常	992	995	9.64	74739	4.81	134	24.7	-0.169					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 20	87.4	70.4	100	6.19	正常	213	192	300	15.6	正常	2.32	2.09	30	0.17	正常	0.02	0.02	100	0	正常	1.35	1.22	60	0.1	正常	977	969	8.4	73912	4.78	134	24.7	-0.174					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 21	65.4	54.9	100	4.91	正常	256	219	300	19.2	正常	2.08	1.77	30	0.16	正常	0.04	0.03	100	0	正常	1.54	1.33	60	0.12	正常	994	984	9.41	75104	4.92	135	25.5	-0.172					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 22	75.7	66.9	100	5.46	正常	232	206	300	17.7	正常	2.69	2.4	30	0.19	正常	3.49	3.09	100	0.25	正常	1.94	1.73	60	0.14	正常	995	984	9.41	72138	4.94	134	24.5	-0.188					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-29 23	75.5	61.6	100	5.39	正常	228	193	300	16.3	正常	2.41	2.04	30	0.17	正常	3.49	2.4	100	0.25	正常	2.09	1.77	60	0.15	正常	999	989	9.17	71396	4.72	137	26	-0.156					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 00	69.9	59.1	100	4.99	正常	229	199	300	16.3	正常	2.15	1.88	30	0.15	正常	0.05	0.04	100	0	正常	1.73	1.51	60	0.12	正常	997	983	9.2	71370	4.68	135	25.7	-0.159					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 01	78.6	63.9	100	5.5	正常	262	218	300	18.3	正常	2.21	1.84	30	0.15	正常	0.1	0.01	100	0.01	正常	1.96	1.62	60	0.14	正常	1009	995	8.96	69943	4.6	135	26	-0.166					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 02	77.9	65.8	100	5.42	正常	258	220	300	18	正常	2.3	1.99	30	0.16	正常	0.07	0.06	100	0	正常	2.15	1.83	60	0.15	正常	1023	1011	9.31	69546	4.53	135	25.2	-0.188					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 03	84.4	66.8	100	5.88	正常	267	218	300	18.6	正常	2.53	2.08	30	0.18	正常	0.08	0.06	100	0.01	正常	2.11	1.71	60	0.15	正常	1034	1024	8.79	69697	4.6	135	26.2	-0.192					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 04	75.3	58.9	100	5.28	正常	256	209	300	18	正常	2.67	2.21	30	0.19	正常	1.13	1.11	100	0.08	正常	2.08	1.77	60	0.15	正常	1037	1027	8.85	70151	4.63	135	26.3	-0.214					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 05	70.2	61.6	100	5.19	正常	262	225	300	17.4	正常	2.19	1.88	30	0.15	正常	0.15	0.11	100	0.05	正常	1.93	1.71	60	0.15	正常	1034	1024	8.85	70228	4.62	137	26.3	-0.215					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 06	91.2	61.6	100	5.19	正常	238	213	300	17.6	正常	3.14	2.7	30	0.14	正常	0	0	100	0	正常	974	941	3.06	69	4.86	138	25.3	-0.159										
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 07	93.3	75.2	100	6.58	正常	262	222	300	18.5	正常	2.13	1.8	30	0.15	正常	0.72	0.53	100	0.05	正常	3.87	3.18	60	0.27	正常	982	969	9.14	70539	4.68	136	26.5	-0.149					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 08	71.2	61.2	100	4.91	正常	245	214	300	16.9	正常	2.1	1.86	30	0.14	正常	0.07	0.06	100	0	正常	2.91	2.54	60	0.2	正常	983	981	9.52	69008	4.51	133	25.8	-0.143					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 09	77	62.9	100	5.47	正常	256	211	300	18.1	正常	2.37	1.94	30	0.17	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.93	3.28	60	0.28	正常	1003	997	8.81	70964	4.75	135	27.3	-0.124					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 10	69.9	59.1	100	4.99	正常	229	199	300	16.3	正常	2.15	1.88	30	0.15	正常	0.05	0.04	100	0	正常	1.73	1.51	60	0.12	正常	997	983	9.2	71370	4.68	135	25.7	-0.159					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 11	72.6	61.7	100	5.4	正常	254	218	300	17.9	正常	2.26	1.95	30	0.17	正常	0.03	0.02	100	0	正常	5.95	4.89	60	0.42	正常	993	991	9.36	74424	4.93	133	26.6	-0.2					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 12	61.4	51.7	100	4.64	正常	232	200	300	17.6	正常	2.08	1.8	30	0.16	正常	2.42	2.01	100	0.18	正常	5.56	4.8	60	0.42	正常	977	975	9.46	75537	5.03	137	26.5	-0.103					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 13	67.5	58.5	100	5.12	正常	213	186	300	16.7	正常	1.96	1.74	30	0.15	正常	0.01	0.01	100	0	正常	5.8	5.11	60	0.44	正常	980	977	9.72	75907	5.01	138	25.8	-0.11					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-07-30 14	76.6	62.6	100	5.73	正常	248	207	300	18.5	正常	2.02	1.71	30	0.15	正常	0.01	0.01	100	0	正常	5.06	4.24	60	0.38	正常	1001	994	9.08	74721	5.01	138	26.9	-0.111					

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨气					DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态								
			东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-23 03	81.9	66.7	100	5.8	正常	275	226	300	19.4	正常	2.5	2.05	30	0.18	正常	0	0	100	0	正常	3.4	2.79								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-23 00	92.3	74.4	100	6.51	正常	247	204	300	17.4	正常	2.63	2.17	30	0.19	正常	0.25	0.18	100	0.02	正常	4.56	3.75	60	0.23	正常	1032	1019	8.87	70470	4.76	141	27.2	-0.161
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 01	76	63.3	100	5.45	正常	257	218	300	18.4	正常	2.48	2.11	30	0.18	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.9	3.32	60	0.28	正常	1025	1016	9.25	71634	4.8	140	26.3	-0.163
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 02	76.8	65.9	100	5.57	正常	254	219	300	18.4	正常	2.3	1.98	30	0.17	正常	0	0	100	0	正常	3.99	3.44	60	0.29	正常	1034	1021	9.39	72626	4.79	140	25.3	-0.179
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 03	74.2	63.7	100	5.32	正常	251	216	300	18.4	正常	1.98	1.72	30	0.14	正常	0	0	100	0	正常	3.7	3.19	60	0.27	正常	1024	1014	9.42	71673	4.74	140	25.6	-0.179
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 04	79.6	64.4	100	5.8	正常	255	219	300	18.3	正常	2.04	1.73	30	0.15	正常	3.16	2.2	100	0.23	正常	3.78	3.19	60	0.27	正常	1024	1014	9.42	71673	4.74	140	25.6	-0.179
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 05	80.2	68	100	5.88	正常	252	219	300	18.5	正常	1.93	1.69	30	0.14	正常	1.36	1.22	100	0.1	正常	3.61	3.14	60	0.26	正常	1023	1009	9.54	73277	4.84	141	25.3	-0.169
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 06	83.3	72.1	100	6.11	正常	244	204	300	17.9	正常	2.23	1.98	30	0.16	正常	0.02	0.02	100	0	正常	3.7	3.25	60	0.27	正常	1018	1008	9.64	73383	4.89	140	25.9	-0.178
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 07	71	60.5	100	5.05	正常	233	212	300	16.6	正常	2.37	2.07	30	0.17	正常	0	0	100	0	正常	3.29	2.9	60	0.23	正常	1008	998	9.58	71108	4.71	139	25.7	-0.174
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 08	74.7	62.6	100	5.2	正常	236	203	300	16.7	正常	2.36	2.03	30	0.16	正常	0	0	100	0	正常	3.26	2.87	60	0.21	正常	1014	988	8.5	69191	4.73	139	26.7	-0.157
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 09	89	73.6	100	6.33	正常	260	218	300	18.5	正常	2.2	1.86	30	0.17	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.26	2.75	60	0.25	正常	1019	998	9.15	71071	4.76	138	26.6	-0.132
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 10	69	55.4	100	4.84	正常	229	192	300	16.1	正常	2.32	1.88	30	0.16	正常	0	0	100	0	正常	2.79	2.33	60	0.2	正常	1013	1001	9	70176	4.72	139	27	-0.125
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 11	84.7	67.8	100	6.1	正常	257	212	300	18.5	正常	2.16	1.78	30	0.16	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.81	3.13	60	0.27	正常	1010	998	8.84	72009	4.86	139	27	-0.124
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 12	94.7	75.8	100	7.04	正常	245	203	300	18.2	正常	2.76	2.31	30	0.21	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.69	3.03	60	0.27	正常	1020	1002	9.02	74359	4.97	140	26.4	-0.12
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 13	61	49.8	100	4.93	正常	271	225	300	20.3	正常	2.93	2.44	30	0.22	正常	2.31	1.9	100	0.17	正常	2.85	2.38	60	0.21	正常	1013	997	8.46	74865	5.07	139	27.2	-0.144
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 14	75.6	61	100	5.75	正常	248	208	300	18.8	正常	2.35	1.96	30	0.18	正常	0.05	0.04	100	0	正常	5.24	2.72	60	0.25	正常	1025	1013	9.06	75963	5.09	140	26.5	-0.13
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 15	79.1	64.4	100	6.14	正常	258	216	300	20	正常	2.56	2.15	30	0.2	正常	0.09	0.07	100	0.01	正常	4.06	3.38	60	0.32	正常	1038	1021	9.07	77710	5.19	141	25.9	-0.148
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 16	82.5	66.6	100	6.21	正常	272	223	300	20.2	正常	2.52	2.08	30	0.19	正常	0.01	0	100	0	正常	3.32	2.72	60	0.25	正常	1048	1035	8.82	75326	5.09	140	27.2	-0.149
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 17	85.5	68	100	6.33	正常	273	220	300	20.2	正常	2.54	2.04	30	0.19	正常	0.01	0	100	0	正常	3.9	3.14	60	0.29	正常	1049	1037	8.55	74030	4.97	140	26.5	-0.147
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 18	82.5	66	100	6.09	正常	260	208	300	19.2	正常	2.2	1.71	30	0.12	正常	0.01	0.01	100	0	正常	4.47	3.39	60	0.33	正常	1052	1043	8.5	73862	4.98	141	26.7	-0.168
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 19	88.6	70.5	100	6.55	正常	266	219	300	19.6	正常	2.94	2.43	30	0.22	正常	0.01	0.01	100	0	正常	4.2	3.42	60	0.31	正常	1055	1059	8.84	73860	4.91	141	25.6	-0.149
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 20	78.7	62.6	100	5.57	正常	271	220	300	19.2	正常	2.62	2.13	30	0.19	正常	0.02	0.02	100	0	正常	4.41	2.76	60	0.24	正常	1061	1060	8.68	70772	4.72	141	25.9	-0.157
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 21	81	63.7	100	5.68	正常	261	212	300	18.3	正常	2.6	2.13	30	0.19	正常	1.11	0.94	100	0.08	正常	3.6	2.9	60	0.25	正常	1067	1063	8.7	70206	4.71	141	26.4	-0.155
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 22	81	75.1	100	6.78	正常	275	221	300	19.5	正常	2.6	2.13	30	0.19	正常	0.01	0	100	0.11	正常	3.71	2.65	60	0.27	正常	1063	1055	8.53	70800	4.76	140	26.5	-0.161
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-03 23	93.8	73.9	100	6.44	正常	259	207	300	17.8	正常	2.21	2.58	30	0.22	正常	0.01	0	100	0	正常	3.81	2.65	60	0.28	正常	1069	1069	8.49	68689	4.6	139	26	-0.146
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 00	91	74.9	100	6.46	正常	259	216	300	18.4	正常	3.2	2.68	30	0.23	正常	0.04	0.03	100	0	正常	3.35	2.8	60	0.24	正常	1054	1053	9.01	71031	4.72	139	26	-0.16
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 01	80.6	67	100	5.61	正常	242	207	300	16.8	正常	3.25	2.79	30	0.23	正常	0.52	0.39	100	0.04	正常	2.59	2.23	60	0.18	正常	1039	1040	9.34	69629	4.58	138	25.4	-0.163
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 02	73.6	64.5	100	5.31	正常	232	207	300	16.7	正常	3.04	2.72	30	0.22	正常	0.05	0.05	100	0	正常	2.95	2.67	60	0.21	正常	1042	1043	9.81	72141	4.77	141	25.2	-0.158
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 03	81.4	67	100	5.37	正常	227	214	300	17.1	正常	2.7	2.32	30	0.18	正常	0.19	0.14	100	0	正常	3.18	2.92	60	0.21	正常	1041	1041	9.26	70176	4.7	142	26.48	-0.162
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 04	75.3	67	100	5.44	正常	227	205	300	16.4	正常	2.81	2.55	30	0.22	正常	0.06	0.05	100	0	正常	3.15	2.85	60	0.23	正常	975	981	9.95	72224	4.77	141	25.2	-0.161
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 05	58.7	50.3	100	4.24	正常	203	188	300	14.7	正常	2.87	2.65	30	0.21	正常	0.07	0.07	100	0.01	正常	2.72	2.48	60	0.2	正常	965	969	10.2	72354	4.78	141	25.2	-0.164
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 06	51	47.8	100	3.69	正常	206	199	300	14.9	正常	2.58	2.5	30	0.19	正常	0.09	0.09	100	0.01	正常	3.02	2.91	60	0.22	正常	930	934	10.6	72366	4.76	142	24.7	-0.156
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 07	76.7	63.4	100	5.44	正常	229	196	300	16.2	正常	3.14	2.68	30	0.22	正常	0.03	0.03	100	0	正常	3.33	2.86	60	0.24	正常	954	955	9.29	70997	4.77	142	26.4	-0.147
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-04 08	82.5	66	100	6.09	正常	260	208	300	19.4	正常	2.81	2.14	30	0.21	正常	0.01	0.01	100	0	正常	3.73	3.39	60	0.3	正常								

历史数据 东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氯化氢					DCS温度 (°C)	焚烧炉平均 温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度 (°C)	烟气湿度 (%RH)	烟气压力 (千帕)
			实测值	折算值	标准值	排放量 (kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量 (kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量 (kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量 (kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量 (kg)	状态								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 16	78.9	63.9	100	6.14	正常	247	201	300	19.1	正常	3.19	2.61	30	0.25	正常	0.16	0.14	100	0.01	正常	1.8	1.47	60	0.17	正常	1022	1022	8.82	77553	5.02	136	24.6	-0.161
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 17	92	70.4	100	7.07	正常	288	225	300	22.2	正常	2.95	2.31	30	0.23	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	2.2	1.71	60	0.17	正常	1040	1037	8.23	76513	4.99	137	25.0	-0.172
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 18	93.1	71.1	100	7.11	正常	268	209	300	20.4	正常	2.71	2.12	30	0.21	正常	0.51	0.37	100	0.04	正常	1.24	1.67	60	0.16	正常	1036	1032	8.17	76276	5.02	138	25.5	-0.174
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 19	74.6	58.8	100	5.52	正常	269	216	300	19.9	正常	2.86	2.3	30	0.23	正常	0.2	0.15	100	0.01	正常	1.78	1.43	60	0.13	正常	1033	1030	8.58	74037	4.8	136	24.7	-0.181
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 20	69.5	52.2	100	5.1	正常	268	210	300	20.4	正常	2.68	2.14	30	0.21	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	2.28	1.8	60	0.17	正常	1018	1018	8.4	73287	4.89	139	26.2	-0.184
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 21	84.2	61.4	100	6.16	正常	269	217	300	20.8	正常	2.99	2.45	30	0.24	正常	0.13	0.09	100	0.01	正常	1.96	1.57	60	0.14	正常	1034	1033	8.61	73816	4.9	137	26.3	-0.185
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 22	72.7	59.2	100	5.19	正常	264	219	300	19.6	正常	2.62	2.19	30	0.22	正常	0.41	0.33	100	0.03	正常	2.57	2.15	60	0.19	正常	1004	1006	8.96	74166	4.86	138	25.0	-0.183
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-07 23	75.5	62.4	100	5.79	正常	262	217	300	20.0	正常	2.46	2.06	30	0.19	正常	0.28	0.24	100	0.02	正常	2.6	2.15	60	0.2	正常	1002	1005	9.01	73657	5.04	139	25.1	-0.179
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 00	86.4	70.5	100	6.36	正常	250	205	300	18.4	正常	2.58	2.12	30	0.19	正常	0.29	0.26	100	0.02	正常	2.37	1.96	60	0.17	正常	1000	1003	8.86	73659	4.83	138	25.1	-0.185
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 01	81.6	70.5	100	6.36	正常	257	211	300	19.4	正常	2.77	2.3	30	0.22	正常	0.32	0.23	100	0.02	正常	1.92	1.46	60	0.13	正常	1032	1038	7.68	69774	4.65	136	26.5	-0.196
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 02	91.7	70.5	100	6.35	正常	281	214	300	19.4	正常	2.98	2.27	30	0.23	正常	0.32	0.25	100	0.02	正常	2.55	1.93	60	0.17	正常	1039	1037	7.89	69222	4.63	138	27.0	-0.196
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 03	91.6	67.1	100	6.33	正常	290	216	300	20.0	正常	3.17	2.37	30	0.22	正常	3.13	2.34	100	0.22	正常	2.44	1.83	60	0.13	正常	1047	1043	7.58	69135	4.7	140	27.4	-0.193
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 04	92.3	67.7	100	6.31	正常	287	213	300	19.6	正常	3.33	2.48	30	0.23	正常	0.23	0.17	100	0.02	正常	1.68	1.25	60	0.11	正常	1066	1060	7.57	68396	4.6	138	27.1	-0.194
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 05	94.4	71.2	100	6.58	正常	288	221	300	20.3	正常	2.87	2.21	30	0.22	正常	0.15	0.12	100	0.02	正常	3.06	2.33	60	0.21	正常	1047	1045	7.96	69749	4.72	141	27.0	-0.192
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 06	84.6	65.2	100	6.52	正常	261	203	300	18.3	正常	2.14	2.46	30	0.22	正常	0.19	0.14	100	0.01	正常	3.37	2.65	60	0.24	正常	1039	1037	8.03	70140	4.72	142	26.4	-0.196
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 07	85.6	65.3	100	6.01	正常	273	211	300	19.2	正常	2.97	2.3	30	0.21	正常	0.3	0.23	100	0.02	正常	4.13	3.16	60	0.29	正常	1031	1029	8.02	70167	4.77	145	26.6	-0.192
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 08	97.6	72.7	100	6.78	正常	279	210	300	19.4	正常	3.1	2.34	30	0.22	正常	0.46	0.34	100	0.03	正常	3.14	2.36	60	0.22	正常	1051	1047	7.71	69414	4.72	142	27.0	-0.191
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 09	95.2	70.5	100	6.64	正常	285	214	300	19.8	正常	3.53	2.67	30	0.25	正常	0.25	0.19	100	0.02	正常	2.5	1.89	60	0.17	正常	1060	1055	7.71	69738	4.72	139	27.2	-0.182
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 10	98.5	72.9	100	6.85	正常	269	203	300	18.7	正常	2.87	2.17	30	0.2	正常	0.43	0.3	100	0.03	正常	2.2	2.05	60	0.19	正常	1066	1060	7.77	69534	4.64	137	26.6	-0.178
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 11	90.2	69	100	6.26	正常	269	209	300	18.7	正常	2.69	2.07	30	0.24	正常	0.24	0.24	100	0.02	正常	2.7	2.09	60	0.19	正常	1077	1069	8.1	69373	4.5	136	24.9	-0.178
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 12	93.2	71.3	100	6.63	正常	266	208	300	18.9	正常	3.05	2.41	30	0.22	正常	0.15	0.12	100	0.01	正常	3.31	2.59	60	0.24	正常	1073	1067	8.24	71142	4.58	136	24.2	-0.171
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 13	81.5	64	100	6.11	正常	284	224	300	21.3	正常	2.52	1.99	30	0.19	正常	0.12	0.1	100	0.01	正常	3.92	3.1	60	0.29	正常	1057	1053	8.39	74903	4.95	139	25.6	-0.154
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 14	81.8	62.1	100	6.03	正常	261	205	300	19.3	正常	2.91	2.29	30	0.22	正常	0.24	0.18	100	0.02	正常	3.16	2.47	60	0.23	正常	1067	1061	8.29	73912	4.88	138	25.6	-0.16
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 15	91.6	67.9	100	6.57	正常	259	197	300	18.4	正常	4.05	2.66	30	0.24	正常	4.05	2.72	100	0.09	正常	2.56	1.25	60	0.18	正常	1076	1069	8.11	71073	4.77	136	27.2	-0.174
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 16	85.8	64.7	100	6.17	正常	249	192	300	17.8	正常	2.97	2.46	30	0.22	正常	0.24	0.24	100	0.01	正常	2.9	2.48	60	0.2	正常	1024	1022	8.73	70177	4.9	137	25.3	-0.166
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 17	99.2	75.9	100	7.33	正常	281	218	300	20.8	正常	3.05	2.37	30	0.23	正常	0.06	0.05	100	0.01	正常	2.56	1.98	60	0.19	正常	1048	1044	8.13	73965	4.89	138	25.8	-0.164
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 18	93.9	72.3	100	6.82	正常	270	213	300	19.6	正常	2.61	2.08	30	0.19	正常	0.09	0.07	100	0.01	正常	2.26	1.79	60	0.16	正常	1048	1046	8.37	72615	4.78	137	25.6	-0.175
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 19	92.4	70.6	100	6.67	正常	281	219	300	20.3	正常	3.29	2.56	30	0.24	正常	0.15	0.12	100	0.01	正常	1.95	1.65	60	0.15	正常	1056	1052	8.16	72235	4.78	137	26	-0.181
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 20	91.6	65.5	100	6.07	正常	272	217	300	19.3	正常	2.57	1.91	30	0.19	正常	0.16	0.13	100	0.01	正常	1.95	1.55	60	0.15	正常	1069	1062	8.07	71499	4.62	139	26.2	-0.192
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 21	81.7	65.9	100	5.83	正常	255	206	300	18.2	正常	3.38	1.93	30	0.17	正常	0.11	0.09	100	0.01	正常	2.37	1.92	60	0.17	正常	996	999	8.65	71356	4.79	137	27.1	-0.191
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 22	85.5	67.2	100	6.17	正常	268	213	300	19.4	正常	2.58	2.08	30	0.19	正常	0.13	0.1	100	0.01	正常	2.4	1.9	60	0.17	正常	1013	1014	8.46	72153	4.81	137	26.6	-0.181
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-08 23	88.9	68.4	100	6.13	正常	250	197	300	17.2	正常	3.07	2.45	30	0.21	正常	3.9	2.94	100	0.27	正常	2.21	1.73	60	0.15	正常	1025	1024	8.34	68951	4.55	136	26	-0.194
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-09 00	77.7	58.7	100	5.42	正常	294	225	300	20.5	正常	2.73	2.09	30	0.19	正常	0.15	0.11	100	0.02	正常	1.41												

历史数据 东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧 2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨化氢					DCS温度(°C)	焚烧炉平均(°C)	氧氣(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)					
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态									实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 12	88.7	71.3	100	4.76	正常	248	207	300	18.5	正常	4.14	3.47	30	0.31	正常	5.53	3.59	100	0.42	正常	2.61	2.18	60	0.2	正常	1031	1024	9.01	75606	4.92	135	25.1	-0.111					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 13	65.7	53	100	4.61	正常	245	208	300	18.5	正常	4.73	4.05	30	0.36	正常	3.69	2.88	100	0.28	正常	2.12	1.79	60	0.16	正常	1032	1040	9.25	75505	4.84	134	24.2	-0.117					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 14	59.7	48.9	100	4.48	正常	243	203	300	18.2	正常	3.92	3.26	30	0.29	正常	2.06	1.75	100	0.15	正常	2.12	1.77	60	0.16	正常	1012	1010	8.98	74979	4.88	134	25.4	-0.128					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 15	86.2	71	100	4.79	正常	240	201	300	18.9	正常	4.55	3.83	30	0.36	正常	0.21	0.18	100	0.02	正常	2.55	2.13	60	0.2	正常	1027	1018	9.08	78705	5.09	134	24.8	-0.133					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 16	92	74	100	4.81	正常	242	201	300	18.3	正常	4.92	4.02	30	0.36	正常	0.66	0.5	100	0.05	正常	2.7	1.9	60	0.16	正常	1043	1032	8.73	74063	4.77	132	24.8	-0.166					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 17	75.2	60.5	100	4.62	正常	232	194	300	17.6	正常	4.23	3.58	30	0.33	正常	1.74	1.46	100	0.14	正常	2.68	2.2	60	0.19	正常	1025	1024	9.04	73630	4.83	134	24.3	-0.135					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 18	79.8	66.7	100	4.66	正常	251	212	300	17.8	正常	4.25	3.61	30	0.3	正常	0.19	0.17	100	0.01	正常	2.68	2.27	60	0.19	正常	1025	1022	70963	4.58	133	24.8	-0.204						
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 19	77	67.2	100	4.7	正常	238	200	300	17.6	正常	3.84	3.37	30	0.28	正常	0.16	0.14	100	0.01	正常	3.35	2.93	60	0.25	正常	1010	1006	9.6	74062	4.76	135	24.3	-0.199					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 20	89.9	75.2	100	4.67	正常	259	219	300	19.2	正常	4.11	3.51	30	0.3	正常	0.18	0.17	100	0.01	正常	4.26	3.67	60	0.32	正常	1008	1004	9.28	74195	4.84	135	25.3	-0.185					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 21	92	76.7	100	4.68	正常	260	222	300	19.2	正常	4.17	3.62	30	0.31	正常	0.56	0.46	100	0.03	正常	3.85	3.07	60	0.24	正常	1013	1015	8.97	74302	4.83	135	24.8	-0.201					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 22	87.4	69.9	100	4.52	正常	266	219	300	19.2	正常	4.85	4.04	30	0.35	正常	0.56	0.41	100	0.04	正常	3.21	2.63	60	0.23	正常	1047	1039	8.84	72523	4.67	134	24.6	-0.179					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-26 23	82.4	66.7	100	4.58	正常	264	218	300	18.9	正常	4.6	3.8	30	0.33	正常	0.18	0.16	100	0.01	正常	2.61	2.14	60	0.19	正常	1043	1036	8.86	71588	4.65	134	25.1	-0.2					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 00	87.1	70.3	100	4.61	正常	254	209	300	18.2	正常	4.45	3.69	30	0.32	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	2.57	2.12	60	0.18	正常	1051	1043	8.9	71038	4.59	134	24.8	-0.196					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 01	55.8	44.7	100	4.39	正常	260	212	300	18.2	正常	4.21	3.44	30	0.29	正常	0.27	0.22	100	0.02	正常	2.41	1.96	60	0.17	正常	1044	1037	8.73	70051	4.57	133	25.7	-0.203					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 02	65.2	53.6	100	4.49	正常	249	207	300	17.6	正常	4.06	3.38	30	0.29	正常	0.25	0.2	100	0.02	正常	3.57	2.97	60	0.25	正常	1017	1016	8.93	70860	4.68	135	26.2	-0.201					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 03	57.3	46.3	100	4.43	正常	238	197	300	15.9	正常	3.97	3.3	30	0.26	正常	0.15	0.12	100	0.01	正常	4.3	3.56	60	0.28	正常	1006	1000	8.91	65020	4.28	133	26.2	-0.21					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 04	80.6	63.7	100	4.58	正常	256	211	300	18.7	正常	4.41	3.64	30	0.32	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	3.9	3.17	60	0.28	正常	1002	1023	8.86	72917	4.74	134	25.2	-0.201					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 05	78.4	65.8	100	4.58	正常	256	211	300	19.2	正常	4.35	3.71	30	0.33	正常	1.32	1.1	100	0.1	正常	3.88	3.28	60	0.29	正常	1018	1015	9.2	74982	4.9	135	25.5	-0.205					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 06	74.8	60.6	100	4.58	正常	251	211	300	18.8	正常	4.32	3.65	30	0.32	正常	0.1	0.08	100	0.01	正常	3.11	2.6	60	0.23	正常	1022	1013	9.15	74602	4.87	135	25.3	-0.189					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 07	79.2	64.5	100	4.61	正常	256	215	300	18.1	正常	4.37	3.71	30	0.32	正常	0.09	0.07	100	0.01	正常	3.36	2.78	60	0.25	正常	1040	1025	8.95	73409	4.78	136	25	-0.193					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 08	73.1	61.2	100	4.52	正常	253	215	300	18.2	正常	3.34	2.85	30	0.24	正常	0.06	0.05	100	0.0	正常	3.22	2.73	60	0.23	正常	1023	1015	9.23	71808	4.67	135	25.2	-0.181					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 09	88.3	71.6	100	4.47	正常	252	219	300	18.5	正常	3.6	3.13	30	0.26	正常	0.12	0.11	100	0.01	正常	4.56	3.95	60	0.33	正常	1027	1017	9.49	73237	4.69	133	24.2	-0.171					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 10	86.5	71.7	100	4.62	正常	260	221	300	18.6	正常	3.08	2.61	30	0.22	正常	0.09	0.08	100	0.01	正常	4.86	4.11	60	0.35	正常	1025	1017	9.22	72562	4.75	133	26	-0.16					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 11	92.4	76.7	100	4.72	正常	255	214	300	18.6	正常	3.49	3.31	30	0.27	正常	0.17	0.15	100	0.01	正常	3.72	2.65	60	0.23	正常	1037	1023	9.12	72771	4.65	132	24.4	-0.168					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 12	84.2	69	100	4.61	正常	274	228	300	17.2	正常	4.25	3.69	30	0.34	正常	0.09	0.08	100	0.01	正常	3.22	2.69	60	0.25	正常	1043	1035	9.05	72995	4.82	132	24.2	-0.251					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 13	78.5	65.7	100	4.77	正常	265	224	300	19.5	正常	3.6	3.04	30	0.26	正常	1.4	1.18	100	0.1	正常	3.67	3.09	60	0.27	正常	1039	1030	9.17	73551	4.71	133	24.4	-0.148					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 14	76.3	63.2	100	4.52	正常	274	230	300	19.9	正常	3.57	3	30	0.26	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	2.97	2.49	60	0.21	正常	1039	1032	9.09	72318	4.64	132	24.6	-0.152					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 15	89.8	73.5	100	4.57	正常	258	212	300	18.9	正常	3.21	2.64	30	0.23	正常	0.05	0.04	100	0	正常	3.75	3.04	60	0.27	正常	1038	1030	8.83	73201	4.76	133	25.5	-0.147					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 16	87.4	64.2	100	4.58	正常	266	220	300	19.3	正常	3.74	3.16	30	0.27	正常	0.04	0.02	100	0	正常	4.77	4.14	60	0.34	正常	1034	1024	9.11	72774	4.61	132	24.6	-0.148					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 17	82.8	68.3	100	4.58	正常	264	221	300	19.1	正常	3.12	2.63	30	0.23	正常	0.05	0.04	100	0	正常	3.31	4.45	60	0.38	正常	1035	1024	9.11	72231	4.69	134	25	-0.152					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 18	57.7	48.8	100	4.19	正常	135	118	300	9.81	正常	2.99	2.63	30	0.22	正常	0.02	0.01	100	0	正常	4.17	3.65	60	0.3	正常	978	980	9.67	72665	4.76	134	25.7	-0.184					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 19	68.2	56.1	100	4.93	正常	118	98.8	300	8.53	正常	3.4	2.93	30	0.25	正常	0.2	0.16	100	0.01	正常	3.92	3.37	60	0.28	正常	996	984	9.32	72350	4.77	135	26.2	-0.174					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 20	77.3	65.2	100	4.44	正常	148	120	300	10.4	正常	4.02	3.27	30	0.28	正常	0.04	0.03	100	0	正常	3.3	2.68	60	0.23	正常	1017	1005	8.69	70331	4.6	133	25.8	-0.186					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 21	69.5	57.9	100	4.55	正常	174	140	300	12.5	正常	4.32	3.48	30	0.28	正常	0.05	0.04	100	0	正常	4.03	3.33	60	0.25	正常	1033	1025	8.95	71603	4.63	133	25.7	-0.183					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 22	60.3	48.6	100	4.26	正常	165	134	300	11.7	正常	4.2	3.43	30	0.3	正常	1.14	0.91	100	0.08	正常	3.01	1.63	60	0.14	正常	1050	1032	8.72	70731	4.57	132	25.3	-0.173					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-27 23	68.4	59	100	4.99	正常	135	117	300	9.85	正常	3.51	3.06	30	0.26	正常	0.03	0.03	100	0	正常	2.44	2.12	60	0.18	正常	1012	1005	9.51	72872	4.74	134	25.3	-0.158					
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-28 00	62.4	52.4	100	4.33	正常	205	175	300	14.2	正常	3.82	3.31	30	0.27	正常	0.02	0.01	100	0	正常	2.45	2.1	60	0.17	正常	1001	995	9.4	69488	4.52	134	25.3	-0.172					

历史数据 东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氯化氢					DCS温度(℃)	焚烧炉平均温度(℃)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(℃)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态								
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 05	79.4	62.7	100	5.4	正常	192	153	300	13.0	正常	4.74	3.82	30	0.33	正常	0.27	0.21	100	0.02	正常	3.16	2.54	60	0.27	正常	995	993	8.6	68790	4.5	133	25.7	-0.245
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 06	50.7	42.1	100	3.52	正常	177	148	300	12.5	正常	4.41	3.71	30	0.31	正常	0.13	0.12	100	0.01	正常	2.52	2.11	60	0.17	正常	990	989	9.13	69389	4.49	133	25.1	-0.252
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 07	48.2	39.8	100	3.33	正常	180	150	300	12.5	正常	4.24	3.58	30	0.29	正常	0.14	0.11	100	0.01	正常	2.27	1.91	60	0.16	正常	978	977	9.12	69217	4.49	134	25.3	-0.249
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 08	61.6	49.3	100	4.2	正常	199	162	300	13.7	正常	4.55	3.74	30	0.31	正常	0.08	0.06	100	0.01	正常	2.29	1.87	60	0.16	正常	992	989	8.81	68910	4.47	133	25.1	-0.217
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 09	36.6	29.3	100	2.53	正常	124	110	300	8.59	正常	4.13	3.74	30	0.29	正常	0.08	0.07	100	0.01	正常	1.75	1.59	60	0.12	正常	968	973	8.96	69297	4.39	137	25.7	-0.237
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 10	62.3	50.0	100	4.3	正常	179	143	300	12.7	正常	4.79	4.0	30	0.31	正常	0.12	0.11	100	0.01	正常	3.12	2.63	60	0.23	正常	968	963	8.39	67063	4.63	134	26.3	-0.194
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 11	85.2	67.8	100	5.97	正常	146	120	300	10.2	正常	5.32	4.42	30	0.27	正常	2.24	1.8	100	0.16	正常	2.2	1.66	60	0.14	正常	962	961	8.93	70030	4.55	132	25.7	-0.196
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 12	57.2	49.6	100	4.14	正常	152	132	300	11.1	正常	4.56	4.03	30	0.33	正常	0.29	0.25	100	0.02	正常	1.62	1.42	60	0.12	正常	937	945	9.62	72318	4.59	132	23.8	-0.189
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 13	60.6	51.7	100	4.52	正常	182	158	300	13.6	正常	4.24	3.71	30	0.3	正常	0.74	0.64	100	0.06	正常	2.05	1.79	60	0.15	正常	942	943	9.52	74527	4.76	133	24	-0.202
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 14	63.8	52.7	100	4.63	正常	187	163	300	13.7	正常	4.35	3.88	30	0.31	正常	0.48	0.42	100	0.01	正常	2.41	2.13	60	0.14	正常	967	966	8.72	71626	4.55	134	23.6	-0.206
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 15	71.9	59.2	100	5.89	正常	167	138	300	11.6	正常	4.61	3.86	30	0.3	正常	6.02	5.02	100	0.42	正常	1.96	1.64	60	0.14	正常	961	959	9.02	69337	4.44	132	24.1	-0.147
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 16	74.4	61.3	100	5.45	正常	179	148	300	13.1	正常	4.67	3.88	30	0.34	正常	2.94	2.45	100	0.22	正常	1.66	1.48	60	0.12	正常	960	961	8.95	73249	4.67	131	24.3	-0.154
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 17	79.5	65.8	100	6.09	正常	174	143	300	13.3	正常	4.57	3.8	30	0.35	正常	0.41	0.34	100	0.03	正常	2.25	1.86	60	0.17	正常	957	960	8.94	76618	4.92	132	24.7	-0.17
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 18	72.1	61.7	100	5.66	正常	143	124	300	11.2	正常	4.86	4.25	30	0.3	正常	0.41	0.36	100	0.03	正常	2.16	1.87	60	0.17	正常	953	950	9.54	78460	5.01	134	23.9	-0.181
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 19	60.8	52.9	100	4.36	正常	136	118	300	10.5	正常	3.97	3.49	30	0.3	正常	0.55	0.49	100	0.04	正常	1.68	1.48	60	0.13	正常	940	953	8.68	77139	4.89	133	23.5	-0.206
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 20	79.5	65.7	100	5.79	正常	172	144	300	12.5	正常	4.32	3.67	30	0.31	正常	0.28	0.23	100	0.02	正常	2.09	1.77	60	0.15	正常	950	955	9.2	72833	4.65	133	24.1	-0.224
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 21	86.4	68.4	100	6.12	正常	199	160	300	14.1	正常	4.61	3.72	30	0.33	正常	2.17	1.76	100	0.15	正常	2.07	1.67	60	0.15	正常	961	964	8.6	70906	4.57	132	24.9	-0.249
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 22	77.9	63.5	100	5.34	正常	227	186	300	15.5	正常	4.18	3.47	30	0.29	正常	0.1	0.09	100	0.01	正常	1.8	1.48	60	0.12	正常	962	965	8.95	68504	4.34	131	23.8	-0.258
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-08-31 23	70.2	58.3	100	4.77	正常	252	218	300	17.1	正常	4.61	3.99	30	0.31	正常	0.12	0.11	100	0.01	正常	1.99	1.72	60	0.14	正常	962	969	9.42	68006	4.24	130	22.7	-0.268
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 00	60.3	49.5	100	4.05	正常	194	159	300	13.9	正常	4.22	3.5	30	0.3	正常	0.15	0.13	100	0.01	正常	1.76	1.45	60	0.12	正常	965	969	8.94	67188	4.29	131	24.6	-0.273
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 01	81.8	64.9	100	5.47	正常	205	164	300	13.7	正常	5.02	4.03	30	0.34	正常	1.97	1.59	100	0.13	正常	1.82	1.46	60	0.12	正常	981	985	8.55	66786	4.25	130	24.2	-0.263
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 02	64.2	50.9	100	4.22	正常	191	153	300	12.6	正常	4.6	3.74	30	0.3	正常	0.16	0.13	100	0.01	正常	1.69	1.36	60	0.11	正常	962	982	8.66	65752	4.21	131	24.6	-0.248
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 03	80.8	65.3	100	5.47	正常	189	152	300	12.8	正常	4.65	3.76	30	0.31	正常	0.28	0.23	100	0.02	正常	2.16	1.7	60	0.15	正常	972	980	8.62	67607	4.34	131	24.7	-0.237
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 04	40.6	33.6	100	2.72	正常	171	142	300	11.5	正常	4.58	3.68	30	0.3	正常	0.15	0.14	100	0.01	正常	1.43	1.2	60	0.11	正常	964	981	9.11	67604	4.32	132	24.7	-0.256
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 05	64.4	58.1	100	4.36	正常	220	180	300	15.1	正常	4.56	3.83	30	0.33	正常	0.15	0.13	100	0.01	正常	2.02	1.66	60	0.14	正常	960	965	8.66	64814	4.36	132	24.4	-0.174
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 06	63.8	51.9	100	4.24	正常	167	135	300	11.1	正常	4.68	3.83	30	0.31	正常	0.34	0.28	100	0.02	正常	1.77	1.45	60	0.12	正常	977	984	8.76	66480	4.28	132	24.8	-0.254
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 07	67.6	55.3	100	4.54	正常	158	129	300	10.6	正常	4.53	3.75	30	0.3	正常	0.17	0.14	100	0.01	正常	1.86	1.53	60	0.12	正常	971	980	8.91	67120	4.32	132	24.5	-0.233
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 08	69.2	55.8	100	4.74	正常	197	160	300	13.5	正常	5.04	4.15	30	0.35	正常	0.31	0.26	100	0.02	正常	1.97	1.62	60	0.13	正常	976	981	8.85	68465	4.39	132	24.5	-0.203
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 09	59.5	48.6	100	3.65	正常	203	165	300	14.7	正常	4.78	3.87	30	0.33	正常	0.47	0.41	100	0.03	正常	2.19	1.87	60	0.12	正常	972	979	9.12	68729	4.32	132	24.5	-0.191
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 10	73.6	58.8	100	5.14	正常	182	148	300	12.8	正常	4.77	3.96	30	0.33	正常	3.63	3.31	100	0.25	正常	1.67	1.37	60	0.12	正常	947	964	8.88	69878	4.52	132	25.3	-0.271
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 11	102	79.4	100	6.94	正常	188	147	300	12.7	正常	5.52	4.37	30	0.37	正常	3.91	3.11	100	0.26	正常	1.84	1.45	60	0.12	正常	958	960	8.35	67709	4.34	131	24.7	-0.167
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 12	77.9	64.3	100	5.57	正常	158	131	300	11.3	正常	5.12	4.26	30	0.37	正常	0.41	0.34	100	0.03	正常	1.74	1.44	60	0.12	正常	952	959	9	71460	4.53	131	23.8	-0.142
东营华源新能源有限公司	华源-垦利垃圾焚烧	2025-09-01 13	85	68	100	6.36	正常	209	170	300	15.7	正常	5.09	4.14	30	0.38	正常	0.43	0.34	100	0.03	正常	1.67	1.36	60	0.12	正常	944	956	8.7	74839	4.79	133	24.4	-0.142
东营华源新能源有限公司																																			

历史数据_东营华源新能源有限公司华源-垦利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)					氮氧化物(mg/M3)					颗粒物(mg/M3)					一氧化碳(mg/M3)					氨气					DCS温度(℃)	焚烧炉平均(℃)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(℃)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989

历史数据_东普华源新能源有限公司华源-星利垃圾焚烧_2025-07-01 00 至 2025-09-30 23

企业名称	排口名称	监测时间	二氧化硫(mg/M3)				氮氧化物(mg/M3)				颗粒物(mg/M3)				一氧化碳(mg/M3)				氯化氢				DCS温度(°C)	焚烧炉平均温度(°C)	氧气(%)	流量(m3)	流速	烟气温度(°C)	烟气湿度(%RH)	烟气压力(千帕)					
			实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态	实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态									实测值	折算值	标准值	排放量(kg)	状态
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 11	45.6	40.3	100	3.14	正常	231	208	300	15.9	正常	1.69	1.51	30	0.12	正常	0.13	0.12	100	0.01	正常	6.74	6.02	60	0.47	正常	969	965	9.89	68719	4.3	131	22.7	-0.25
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 12	74.8	62	100	5.23	正常	245	215	300	17.2	正常	1.61	1.4	30	0.11	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	11.2	9.68	60	0.78	正常	987	977	9.59	69956	4.45	133	23.8	-0.214
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 13	70.8	57.9	100	4.67	正常	262	218	300	17.3	正常	1.06	0.88	30	0.07	正常	0.14	0.12	100	0.01	正常	8.54	7.06	60	0.56	正常	985	975	8.94	65954	4.23	132	24.6	-0.207
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 14	70.5	58.7	100	4.86	正常	255	215	300	17.6	正常	1.81	1.52	30	0.12	正常	0.07	0.06	100	0	正常	7.36	6.19	60	0.51	正常	996	985	9.13	68974	4.32	131	23	-0.197
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 15	73.8	62.6	100	5.13	正常	236	204	300	16.4	正常	1.94	1.69	30	0.13	正常	0.18	0.15	100	0.01	正常	7.52	6.46	60	0.52	正常	986	980	9.41	69494	4.31	130	22.4	-0.207
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 16	75.6	61.7	100	5.45	正常	234	202	300	16.2	正常	1.77	1.53	30	0.12	正常	0.17	0.14	100	0.01	正常	6.73	5.83	60	0.47	正常	1000	991	9.47	69397	4.32	130	22.6	-0.222
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 17	89	71.1	100	6.31	正常	257	212	300	18.2	正常	1.58	1.29	30	0.11	正常	3.7	2.63	100	0.26	正常	7.11	5.82	60	0.52	正常	1000	991	8.81	70889	4.52	132	24.2	-0.223
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 18	77.4	64.1	100	5.36	正常	264	218	300	18.3	正常	1.62	1.32	30	0.11	正常	0.15	0.13	100	0.01	正常	6.76	5.59	60	0.47	正常	1014	1005	8.9	69253	4.38	131	23.7	-0.238
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 19	77.5	61.6	100	5.13	正常	247	201	300	16.3	正常	1.65	1.35	30	0.11	正常	0.18	0.14	100	0.01	正常	6.35	5.14	60	0.42	正常	1017	1012	8.69	66147	4.16	130	23.5	-0.244
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 20	80.8	63	100	5.27	正常	242	211	300	16.7	正常	1.68	1.41	30	0.11	正常	0.43	0.38	100	0.01	正常	7.84	6.65	60	0.42	正常	1013	1009	9.07	66777	4.17	131	23.3	-0.256
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 21	60.4	49.7	100	4.07	正常	239	200	300	16.1	正常	1.54	1.29	30	0.1	正常	0.31	0.25	100	0.02	正常	6.84	5.71	60	0.46	正常	1031	1021	9.07	67615	4.25	131	23.4	-0.249
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 22	80.7	64.9	100	5.73	正常	262	213	300	18.6	正常	1.18	0.96	30	0.08	正常	1.57	1.3	100	0.11	正常	10.9	8.89	60	0.78	正常	1017	1013	8.73	71040	4.51	133	23.7	-0.256
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-28 23	78.2	62.1	100	5.19	正常	254	202	300	16.9	正常	1.47	1.16	30	0.1	正常	0.22	0.17	100	0.01	正常	11.4	9.1	60	0.76	正常	1024	1021	8.4	66351	4.23	131	24.2	-0.227
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 00	89.1	72	100	5.94	正常	268	217	300	17.8	正常	1.94	1.58	30	0.13	正常	0.18	0.15	100	0.01	正常	11.3	9.2	60	0.76	正常	1027	1027	8.69	66619	4.15	130	22.7	-0.247
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 01	59.9	48.7	100	4.8	正常	229	202	300	15.9	正常	1.63	1.35	30	0.11	正常	0.17	0.14	100	0.01	正常	6.81	5.6	60	0.44	正常	1054	1045	8.82	64427	4.01	129	22.8	-0.28
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 02	86.5	69.1	100	5.78	正常	245	201	300	16.4	正常	1.65	1.37	30	0.11	正常	8.28	5.62	100	0.55	正常	6.36	5.22	60	0.43	正常	1050	1041	9.78	66336	4.18	129	23.2	-0.279
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 03	72.3	60.7	100	5.03	正常	255	216	300	17.8	正常	1.18	1.01	30	0.08	正常	0.13	0.11	100	0.01	正常	5.74	4.87	60	0.4	正常	1039	1030	8.2	69638	4.34	130	22.8	-0.26
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 04	70.4	59.6	100	5.16	正常	241	206	300	17.7	正常	1.42	1.21	30	0.1	正常	1.58	1.33	100	0.12	正常	6.46	5.52	60	0.47	正常	1036	1026	9.32	73288	4.61	132	23	-0.236
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 05	65.1	54.5	100	4.16	正常	218	190	300	14.4	正常	1.49	1.3	30	0.1	正常	0.26	0.22	100	0.02	正常	4.84	4.23	60	0.32	正常	1032	1022	9.56	65998	4.04	128	21.7	-0.28
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 06	72.7	60.3	100	4.8	正常	229	202	300	15.8	正常	1.46	1.23	30	0.1	正常	0.31	0.26	100	0.01	正常	5.53	4.65	60	0.36	正常	1031	1020	9.15	65964	4.11	129	22.8	-0.279
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 07	77.4	64.1	100	5.08	正常	247	207	300	16.2	正常	1.2	1.01	30	0.08	正常	0.23	0.19	100	0.02	正常	6.46	5.41	60	0.42	正常	1025	1015	9.06	65549	4.1	130	23	-0.249
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 08	77.1	63.4	100	5	正常	255	213	300	16.5	正常	1.18	0.99	30	0.08	正常	0.31	0.25	100	0.02	正常	7.06	5.87	60	0.46	正常	1038	1029	9.04	64892	4.04	130	22.7	-0.205
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 09	76.9	63.5	100	5.26	正常	255	213	300	17.4	正常	1.73	1.44	30	0.12	正常	0.19	0.16	100	0.01	正常	6.73	5.61	60	0.46	正常	1050	1035	9	68383	4.29	130	23.4	-0.176
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 10	79.6	67	100	5.32	正常	212	191	300	15.8	正常	1.47	1.32	30	0.11	正常	0.39	0.36	100	0.03	正常	5.85	5.29	60	0.43	正常	973	961	9.1	74233	4.63	131	22.7	-0.155
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 11	58.7	49.4	100	4.34	正常	251	214	300	18.5	正常	1.47	1.35	30	0.12	正常	0.27	0.22	100	0.02	正常	5.36	4.56	60	0.4	正常	984	990	9.29	73887	4.67	131	23.8	-0.144
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 12	81.6	68.6	100	6.51	正常	258	223	300	20.5	正常	1.58	1.37	30	0.13	正常	0.25	0.21	100	0.02	正常	7.13	6.15	60	0.57	正常	990	991	9.43	79714	5.13	133	24.8	-0.129
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 13	64	53.8	100	4.95	正常	258	218	300	20	正常	1.55	1.31	30	0.12	正常	0.18	0.15	100	0.01	正常	5.19	4.39	60	0.4	正常	1007	1003	9.19	77461	4.89	131	23.6	-0.136
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 14	87	71.3	100	6.52	正常	257	213	300	19.3	正常	1.74	1.43	30	0.13	正常	3.09	2.6	100	0.23	正常	5.86	4.82	60	0.44	正常	998	992	8.89	74955	4.79	131	24.7	-0.146
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 15	24.5	19.6	100	8.14	故障	15.1	88.6	300	23.7	故障	1.32	1.48	30	0.7	故障	26.8	13.1	100	0	故障	19.4	11.9	60	0	故障	986	988	2.16	109468	5.06	134	1.19	-0.17
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 16	65	54.8	100	5.04	正常	236	203	300	18.3	正常	1.73	1.48	30	0.13	正常	0.41	0.35	100	0.03	正常	12.9	11.9	60	0	正常	1006	1006	9.38	77545	4.95	133	24.2	-0.155
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 17	64.1	55.8	100	5.14	正常	210	185	300	16.9	正常	1.23	1.1	30	0.1	正常	0.69	0.62	100	0.06	正常	11.5	10.2	60	0.92	正常	956	964	9.79	80270	5.14	134	24.2	-0.177
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 18	62.1	56.9	100	4.85	正常	227	212	300	17.8	正常	1.53	1.42	30	0.12	正常	0.67	0.63	100	0.05	正常	9.86	9.12	60	0.77	正常	954	959	10.3	78073	4.87	133	22.4	-0.202
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 19	74.5	63	100	5.55	正常	242	211	300	18	正常	1.72	1.5	30	0.13	正常	0.44	0.37	100	0.03	正常	9.5	8.2	60	0.71	正常	948	951	9.47	74511	4.76	132	24.2	-0.222
东普华源新能源有限公司	华源-星利垃圾焚烧	2025-09-29 20	75	63.2	100	5.47	正常	242	219	300	18.1																								